

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba polní cesty P10 a biokoridor LBK3 v k.ú. Pravlov
Sp. značka / č.j.	SP4545/2023-523101/ SPU 193737/2023
UID:	spudms00000013625282
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 12. 5. 2023 požádal jeden z dodavatelů, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

prosíme o vyjasnění přeložky vedení CETIN. Dle zadávací dokumentace bude přeložku sdělovacího vedení provádět správce sítě CETIN a.s.

Dle našeho názoru, s ohledem na ustanovení §6 odst. (2) ZZVZ č. 134/2016, podle které je zadavatel povinen dodržet zásadu rovného zacházení, by přeložka vedení CETIN neměla být součástí soutěže. V opačném případě by měla být cena (pro pol. č.23 Chránička kabelů z trub AROT - podélně dělené DN 160 a pol. č.53 přípravné a dokončovací práce na přeložce kabelů ve SO104 Hlavní polní cesta P10) uvedena jako součást zadávací dokumentace (jednotná pro všechny účastníky soutěže).

Odpověď na dotaz č. 1:

Dodavatel ve své nabídce nacení zemní práce spojené s překládkou. Samotnou překládku kabelu bude provádět jeho vlastník – společnost CETIN a.s., na základě smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací ze dne 8. 12. 2021.

V rámci položky č. 53 „přípravné a dokončovací práce na přeložce kabelů“ budou dodavatelem naceněny stavební práce umožňující přeložení kabelů v délce 596 m (viz Zadávací dokumentace str. 5):

- výkopové práce – výkop bude prováděn ručně,
- odvoz a uložení přebytečného materiálu, vč. poplatku za uložení,
- kabelové lože,
- obsyp vč. dodání obsypového materiálu,
- zásyp rýhy vč. dodání zásypového materiálu,
- výstražná folie,
- úpravy povrchů.

V rámci položky č. 23 bude naceněna samostatně chránička kabelu Cetin a.s. v délce 596 m.

V Brně dne: dle el. podpisu

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj