



Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Horní Vltava  
Litvínovická 5  
370 01 České Budějovice

TEL.: 387 683 103  
FAX: 387 203 620

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
UniCredit Bank  
Czech Republic and Slovakia, a.s.  
č.ú.: 3000311064/2700

Ing. Jiří Hovorka  
Palmová 1531/4  
370 08 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

11. 9. 2022

NAŠE ZNAČKA

PVL-66543/2022/140

VYŘIZUJE/ LINKA

M. Trsková, Ing. M. Čihák

DATUM

26. 10. 2022

K.ú. Jankov u Českých Budějovic, okres České Budějovice, kraj Jihočeský, č.h.p. 1-06-03-0071-0-00, V.Ú. HVL 0380;

**„Polní cesty HC1R, HC3R a HC3RB k.ú. Jankov u Českých Budějovic“ - I. stanovisko správce povodí, II. vyjádření správce toků**

Dne 11. 9. 2022 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí PD pro povolení stavby „Polní cesty HC1R, HC3R a HC3RB k.ú. Jankov u Českých Budějovic“, kterou vypracoval v 8/2022 Ing. Jiří Hovorka, Palmová 4, České Budějovice. Investor: Státní pozemkový úřad, pobočka České Budějovice.

Je navržena rekonstrukce cesty HC1R délky 1008 m, HC3R délky 733 m a HC3RB délky 329 m. Polní cesty budou zpřístupňovat přilehlé zemědělské pozemky. Cesta HC1R kříží v ř.km. 0,500 bezejmenný drobný vodní tok IDVT 10262488, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. V místě křížení dojde k rekonstrukci potrubí DN 400, vodní tok je zde upraven stavbou ev.č. DVT-00000812 (s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik).

Uvedený záměr se nachází v povodí vodního útvaru HVL 0380 Dehtářský potok od pramene po vzdutí rybníka Dehtář. Vzhledem k rozsahu stavby lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Horní Vltava k předložené projektové dokumentaci následující

#### **s t a n o v i s k o :**

**Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Horní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný,** protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních



vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

**Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem bez připomínek**

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce bezejmenného drobného vodního toku IDVT 10262488 vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předloženému záměru jako účastník předmětného řízení následující

**v y j á d ř e n í :**

Souhlasíme s předloženým záměrem „Polní cesty HC1R, HC3R a HC3RB k.ú. Jankov u Českých Budějovic“ s touto podmínkou:

1. Požadujeme přizvání našeho zástupce (Ing. M. Čihák, tel. 602 887 167, Miroslav.Cihak@pvl.cz) ke kontrole stavby před zásypem potrubní v místě křížení s vodním tokem.

Upozorňujeme, že potrubí v místě křížení s vodním tokem IDVT 10262488 má dimenzi DN 600.

Ing. Vladimír Rohlík  
vedoucí střediska PPV

CO: spis, PS 6