

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace SZ Ropice - polní cesta HC16
Č. j. / Sp. značka:	SPU 195723/2023/KJ // SP4022/2023-571101
UID dokumentu:	spudms00000013629687
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace SZ Ropice - polní cesta HC16**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

Je nutné provádět recyklaci za studena v úseku komunikace km 0,260-0,340, kde se má provádět plná konstrukce vozovky, tzn. i aktivní zóna tl.0,40m z kamen. sypaniny fr.0-125 viz. TZ a PD – vzorové řezy?

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

Ano, je nutné provádět recyklaci za studena v úseku komunikace km 0,260 – 0,340 z důvodu návaznosti na navazující úseky komunikace. Případně může být tato vrstva nahrazena vrstvou štěrkodrti v tl. 200 mm, nesmí to mít, ale dopad na nabídkovou cenu.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem.

V Ostravě

el. podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj