


Investor:

Žadatel:
Zahrady pro radost s.r.o.

Blešno 12
50346 Blešno

Vaše značka:

Číslo jednací: **KHP/TD/IV/20/2285**

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



Název akce: **R 187 - Izolační zeleň a biokoridory v kú.
Sedlice u Hradce Králové**

Typ žádosti: **Jiné důvody**

Typ řízení: **dokumentace pro územní řízení**

Zájmové území:

Datum vydání vyjádření: **07.08.2020**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Stavba bude provedena dle předložené situace.

Ve Vašem zájmovém území stavby se nachází stávající vodovodní řad DN 80 PVC, který je v našem provozu, tj. v provozování Královéhradecké provozní, a. s. a je nutné jeho stávající polohu stavbou respektovat.

Vodovod a kanalizace má dle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů ochranné pásmo, a to 1,5 m nebo 2,5 m od líce potrubí dle profilu a hloubky uložení. Toto ochranné pásmo musí zůstat beze staveb (nesmí se zde umisťovat žádné trvalé ani dočasně objemné stavby, ani zřizovat skládky materiálu nebo deponie zeminy), volné bez výsadby stromů a keřů a nebude zde nijak výrazně upravována niveleta terénu.

V místě stávajícího vodovodního řadu DN 80 PVC v našem provozování je navržena pouze výsadba trávniku. Navržená výsadba stromů bude mimo ochranné pásmo stávajícího vodovodního řadu v našem provozování. K tomuto nemáme námitek.

Při realizaci uvedené akce nebude žádným způsobem porušeno stávající krytí stávajícího vodovodního řadu v našem provozování a nebude ani nijak upravováno. Musí být zachována nezámrná hloubka uložení stávajícího vodovodního řadu v našem provozování. Toto bude zkontrolováno pověřeným pracovníkem naší a.s., středisko Západ.




Kanalizace v k. ú. Sedlice u Hradce Králové (Praskačka) není v provozování Královéhradecké provozní, a. s..

Při výše uvedené stavbě je nutno dodržet tyto naše podmínky a požadavky:

- stavba bude probíhat v součinnosti s naší a. s.
- při stavbě je nutno dodržet ČSN 73 60 05.
- před realizací stavby bude naše a. s. v předstihu min. 10 dnů vyzvána k vytýčení zařízení vodovodu v našem provozování – číslo telefonu: 495 490 320.
- při vytýčení vodovodu případně upřesníme naše další požadavky z hlediska umístění našeho vodovodu a prováděných prací.
- ochranné pásmo vodovodního řadu musí být beze staveb (nesmí se zde umísťovat žádné trvalé ani dočasně objemné stavby, ani zřizovat skládky materiálu nebo deponie zeminy), volné bez výsadby stromů a keřů a nebude zde nijak výrazně upravována niveleta terénu.
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům z důvodu provádění obsluhy a údržby vodovodu.
- v trase vodovodu není možné přejíždět těžkými mechanismy.
- veškeré práce v blízkosti vodovodu požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v našem provozu, nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- v případě, že při stavbě dojde k poškození vodovodu, bude toto naší a. s. neprodleně nahlášeno a následné opravy zařízení vodovodu budou provedeny výhradně naší a.s. na náklady investora stavby.
- bude zachována stávající niveleta terénu nad vodovodním řadem a jeho dostatečné krytí zeminou.
- zhotovitel této stavby je povinen před zahájením prací požádat o vytýčení vodovodu a následně vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a. s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v našem provozování, které bylo stavbou dotčeno.

Toto vyjádření je současně stanoviskem vlastníka veřejného vodovodu, tj. společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s..

Na vědomí:

 – manažer provozu pitných vod
 – vedoucí střediska Západ
 VAK HK, a.s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

**KRÁLOVÉHRADECKÁ
PROVOZNÍ, a.s.**

Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

②




vedoucí technické dokumentace
Královéhradecká provozní, a.s.

Přílohy:

grafické (počet: 2)

- Situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Situace stavby

Situace sítí v provozování KHP, a.s.



Situace stavby

