

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesty HC 5 a část VC 23 Pokřikov
Spisová značka:	SP4934/2023-544101 / SPU 211950/2023/Šp
UID dokumentu:	spudms00000013665340
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Polní cesty HC 5 a část VC 23 Pokřikov**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace a zněním § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě požadavku dodavatele. Vzhledem k tomu, že žádost o vysvětlení nebyla doručena ve lhůtě dané zákonem a zadávací dokumentací, nemohl a ani nemusí zadavatel dodržet lhůty dle § 98 odst. 1 zákona, resp. § 54 odst. 5 zákona.

Dotaz k ZD:

Po prostudování ZD - Projektová dokumentace a soupis prací, zjistil uchazeč nesoulad mezi Projektovou dokumentací a soupisem prací u části SO SO 06 Hlavní polní cesta HC5. V soupise prací se nachází stavební položky pro realizaci RÁMOVÉHO propustu z prefabrikovaných dílců IZM 1,0/1,0, 1,0/1,5 . V projektové dokumentaci bohužel u tohoto SO rámový propust úplně chybí. Žádáme zadavatele VZ o doplnění projektové dokumentace SO 06 Hlavní polní cesta HC5 o chybějící rámový propust (propusty) a o sjednocení soupisu prací SO 06 a projektové dokumentace. Předem děkujeme

Odpověď:

Změna propustku z trubního na rámový byla provedena na základě dodatečného požadavku správce toku. Je zachycena ve verzi dwg a ve výkazu výměř. Omylem nebyla zanesena v pdf verzi. V příloze zasíláme situaci pdf se zákresem rámových propustků. Výkaz výměř počítá s rámy IZM.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Pardubicích dne 25.5.2023

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Příloha dle textu