

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova
Sp. značka / č.j.:	SP4714/2023-508207 / SPU 214954/2023/508207/Kaš
UID dokumentu:	spudms00000013671168
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 23.05.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení a zároveň provádí změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 ze dne 23.05.2023.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr v objektu most je ve svislých konstrukcích položka č. 96 Mostní opěry z betonu prostého C16/20. Správně tam má být položka mostní opěry z železobetonu C30/37. Kompletně chybí bednění k této položce a výztuž. Dále ve vodorovných konstrukcích chybí výztuž spřažené ŽB desky. Žádám o opravu výkazu výměr.

Dále žádám o úpravu předpokládané ceny, která je i cenou maximální. V DI byl již změněn VV ohledně štětovnic. Tyto změny ve VV mají výrazný vplyv na celkovou cenu díla.

Odpověď č. 1:

Požadované položky k opěrám jsou nyní změnou v rozpočtu pod položkami č. 88 - Základové konstrukce z betonu železového, č. 89 Výztuž základových konstrukcí, č. 90 Bednění základových konstrukcí zařízení a č. 91 Bednění základových konstrukcí odstranění. Položka č. 96 mostní opěra je odstraněna a přidány nové položky č. 86 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku a č. 87 beton C 16/20.

Původní předpokládaná hodnota, která je uveřejněna v zadávací dokumentaci je: 19 287 800 Kč bez DPH, vzhledem k úpravám v rozpočtu došlo ke snížení pod původní předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Zadavatel z výše uvedených důvodu nebude upravovat maximální částku, kterou je účastník oprávněn nabídnout.

Zadavatel dále z vlastního podnětu upravuje v rozpočtu - položku č. 87 byla změněna na položku č. 89 s MJ 15,262 t.

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 7 je upravená příloha zadávací dokumentace:

HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova_slepy_oprava č. 4.xml.

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích dne dle el. podpisu

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj