

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

Mokřad 1 v k.ú. Sedlec u Lanžova

Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého rozsahu, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Mgr. Alenou Rufferovou (na základě pověření)
IČO/DIČ	01312774 / CZ 01312774
Spis. zn. / Č.j.:	SP6469/2023-514101 / SPU 325545/2023/Zak
UID:	spuess8c170e03
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Druh výběrového řízení:	Dle bodu 4.3.5. Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. SM 07/16

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zveřejňuje v souladu s článkem 9.1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (č.j. SPU 298721/2023) jako reakci na obdržení dotaz dodavatele toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele ze dne 14.08.2023:

Vážení žádáme o následující vysvětlení zadávací dokumentace.

- 1) V technické zprávě je předepsána výsadba stromů se zapěstovanou korunou a obvodem kmene 16 – 18 cm. Vzhledem k navržené převažující výsadbě olše lepkavé žádáme o zvážení/kontrolu, zda není tento požadavek chybně definován a nebude lepší zvolit menší sazenice (např. 10-12) a to zejména z důvodu lepšího uchycení výsadeb.
- 2) Dle PD a výkazu výměr má být sejmuta ornice z plochy budoucí tůně 3259 m². Dle tohoto údaje nebude provedena skrývka ornice z prostoru, kde bude následně proveden násyp výkopku. Jsme toho názoru, že z hlediska zákonem požadovaného nakládání s ornici vrstvou, by měla být provedena skrývka ornice na celé ploše řešeného území (tj. 7058 m²) a výkopek by měl být ukládán na podorniční vrstvu a nikoliv na ornici. Žádáme o kontrolu provedení návrhu a případné zohlednění ve výkazu výměr.
- 3) Ve výkazu výměr chybí položky na vodorovné přesuny zemin. Žádáme o jejich doplnění.
- 4) Žádáme o poskytnutí Závěrečné zprávy z provedení IG a HG průzkumu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky po konzultaci s projektantem sděluje následující:

- 1) Zadavatel požaduje výsadby dle schválené projektové dokumentace.
- 2) Skrývka v celé ploše není navržena. Jedná se o zamokřený pozemek, který nemá přiděleno BPEJ a není pod ochranou ZPF. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku žádnou takovou povinnost neukládá. Skrýváme tedy pouze ornici pro přehrnutí výkopku. Bude skryta výměra dle rozpočtu.
- 3) V rámci položky 121151123 je součástí i vodorovný přesun
V rámci položky 122351106 je přesun pouze 3 m – bude doplněna položka pro přesun.
V rámci položky 127751113 je přesun pouze 5 m – bude doplněna položka pro přesun.
Rozpočet bude doplněn o výše uvedené položky. Doplnění rozpočtu se řeší. Opravený rozpočet bude uveřejněn ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.
- 4) Závěrečnou zprávu IG a HG připojujeme v příloze.

Současně dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena do dne 24.08.2023 do 09:00 hodin.

V Hradci Králové dne 16.08.2023

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
(na základě pověření)

Příloha:

Závěrečná zpráva IG a HG průzkumu