



SQZ, s.r.o.

Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Lišov

Jirsíkova 436/45, 373 72 Lišov

Zkušební laboratoř č. 1135.2 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018



SQZ



PROTOKOL č.: LI23-2112

Rázové zatěžovací zkoušky dle ČSN 73 6192 - rázové zařízení skupiny C, lehká dynamická deska

Objednatel: VDG Projektování s.r.o.
Stavba: Pražská 455, 393 01 Pelhřimov
Objekt: Polní cesta DC62, svodný příkop PRI1 a zatrav. údolnice v k.ú. Velká Chýška
Zkoušku provedl: -
Datum provedení zkoušky: Maxmilián Tejkal
Počasí: 26.06.2023
Průměr zatěžovací desky: 27 °C
300 mm

Zkušební místo	Konstrukční prvek / Výškové umístění zkoušky	Materiál zkoušené vrstvy	Staničení zkoušky	Rázový modul deformace M_{vd} [MPa]
1	zemní pláň	původní zemina	10m od stavající komunikace	17,1
2	---	---	---	---
3	---	---	---	---
4	---	---	---	---
5	---	---	---	---
6	---	---	---	---
7	---	---	---	---
8	---	---	---	---
9	---	---	---	---
10	---	---	---	---

Poznámka: ///

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Objekt, staničení, konstrukční prvek, materiál a lokalita jsou dodány objednatelem.

Protokol vystavil:

Martina Hodásová

Datum vystavení protokolu:

26.06.2023



Schválil

Vedoucí pracoviště

Eva Turner