



spu263730c1623f3



KO2302372

zu:
VTDV_PO

pl:
1

dz:
27.06.2023 09:28:28

Vodárna Plzeň

Naše zn.: KO2302372

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 27. 6. 2023

Krajský pozemkový úřad pro PK

pobočka Plzeň

Nerudova 2672/35

301 00 Plzeň

Stanovisko - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kralovice u Rakovníka a přiléhající části katastrálního území Výrov u Kralovic

Dne 26. 6. 2023 jsme obdrželi Vaše oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kralovice u Rakovníka a přiléhající části katastrálního území Výrov u Kralovic.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. je smluvním provozovatelem vodovodu a kanalizace v městě Kralovice. Majitelem VHI je město Kralovice a Vodárenská a kanalizační a.s.

V katastrálním území Kralovice u Rakovníka a přiléhající části katastrálního území Výrov u Kralovic se nachází přiváděcí a rozvodné vodovodní řady, kanalizační stoky, čistírna odpadních vod a čerpací stanice odpadních vod.

V návrhu pozemkových úprav požadujeme přihlížet k místní vodohospodářské infrastruktuře včetně ochranných pásem. V místech ochranných pásem vodohospodářských sítí nesmí být umístěny žádné objekty včetně kovových konstrukcí i jejich nadzemních částí, sloupů VO, vysazována zeleň a prováděny terénní úpravy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Ochranné pásmo je dle zákona č. 274/2001 Sb. V platném znění §23, odst. 3, písmeno:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Upozorňujeme, že k vodovodním řadům, kanalizačním stokám a k veškerým vodohospodářským zařízením musí být zachován přístup a příjezd techniky tak, aby byla zachována možnost zajištění řádného provozu zařízení a odstraňování případně vzniklých poruch.

Údaje o trasách vodovodů a kanalizací jsou zpracovateli návrhu komplexních pozemkových úprav k dispozici na webové adrese naší společnosti - vyjadřovací portál.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky. V případě, že v předložené projektové dokumentaci dojde ke změnám, musí být vyžádáno znovu.

Ing. Jaroslav Stván

vedoucí odboru Technického vyjadřování a rozvoje

Příloha

situace

Kopie

VPK, VOVK

Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 25, Plzeň
Město Kralovice, Markova 2, 331 41 Kralovice

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2

326 00 Plzeň

T +420 377 413 111

E mail@vodarna.cz

W www.vodarna.cz

IDDS ktuciif

Společnost je zapsána

u KS v Plzni, oddíl B, vložka 574

IČ 25205625

DIČ CZ25205625

Bankovní spojení

KB, Plzeň-město

ČÚ 6503311/0100