


PROVOZNÍ NAPĚTÍ : AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-S  
 JMENOVITÝ PROUD :  $I_n = 32 \text{ A}$   
 OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
 KRYTÍ : IP 30  
 PROVEDENÍ : OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ DO ZDI – 120 modulů  
 ROZMĚR : DLE VÝROBCE

List č.1/5

PROJEKTANT	HLAVNÍ		OLDŘICH MERVART DĚTŘICHOV 135 568 02 DĚTŘICHOV IČ: 729 01 756 olda.mervart@seznam.cz	
	STAVEBNÍ			
	ELEKTRO	Oldřich Mervart 		
INVESTOR	Česká republika – Státní pozemkový úřad,		FORMÁT	5A4
	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Svitavy		DATUM	06/2021
NÁZEV AKCE	Rekonstrukce elektroinstalace v bývalém bytě administrativní budovy SPÚ ve Svitavách Milady Horákové 373/10, Svitavy		STUPEŇ DOKUMENTACE	DPR
			ČÍS.ZAKÁZKY	06-21-04
			ARCH.ČÍSLO	
ČÁST	D.1.4.1. Elektroinstalace		MĚŘÍKO	
OBSAH	Rozvaděč RMS 101			D.1.4.1.5.

