



Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
A	Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná ALDP mřížka, UGR<19	1 x LED, 41W, 5350lm, Ra80, 4000K	11
B	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt	1 x LED, 36W, 5400lm, Ra80, 4000K	8
C	Přisazené LED svítidlo, opál. kryt, IP54	1 x LED, 20W, 2500lm, Ra80, 4000K	2
D	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt průměr 285 mm, IP44	1 x LED, 19W, 2000lm, Ra80, 4000K	3
E	LED svítidlo venkovní s čidlem		1
F	LED svítidlo s ochrannou mříží, IP44		1
G	LED svítidlo do kuchyňské linky		1
N1	LED sv. nouzové EXIT s piktogramem	1 x ETE/1W, 1h, 50lm, Ra80, 4000K	2

AC, 50 Hz, 400/230 V, TN – S

PROJEKTANT	HLAVNÍ	OLDŘICH MERVART DĚTŘICHOV 135 568 02 DĚTŘICHOV IČ: 729 01 756 olda.mervart@seznam.cz	
	STAVEBNÍ		
	ELEKTRO		
INVESTOR	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Svitavy	FORMÁT	2A4
NÁZEV AKCE	Rekonstrukce elektroinstalace v bývalém bytě administrativní budovy SPÚ ve Svitavách Milady Horákové 373/10, Svitavy	DATUM	06/2021
ČÁST	D.1.4.1. Elektroinstalace	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPR
		ČÍS.ZAKÁZKY	06–21–04
OBSAH	Světelné rozvody 1NP	ARCH.ČÍSLO	
		MĚŘÍKO	
		1:75	D.1.4.1.4.