

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel ve smyslu zákona:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
IČO / DIČ:	013 12 774 / CZ 013 12 774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Vybudování trafostanic v k.ú. Kostelec u Stříbra a Stříbro a oprava trafostanic v k.ú. Čečkovice a Černošín
Sp. značka / č.j.:	SP8461/2023-504204 / SPU 496552/2023
UID dokumentu:	spudms00000014203212
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky

2. Popis předmětu veřejné zakázky:

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Specifikace a rozsah požadovaného plnění je **vybudování** nových trafostanic v k.ú. Kostelec u Stříbra a Stříbro jako náhradu za stávající trafostanice, které nejsou dle revize elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti schopné provozu a je nutné je **odstranit a zlikvidovat**.

1) k.ú. Kostelec u Stříbra, p.č. 565/2

Součástí dodávky je/jsou mj., ale ne výhradně tyto činnosti a požadavky:

- demontáž, odstranění a likvidace čtyřsloupové trafostanice a vybudování nové dle dále uvedených parametrů;
- veškeré výkopové a montážní práce;
- nazbrojení trafostanice;
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla, provedení revize elektrického zařízení dle platných EN a CSN a zpracování výchozí revizní zprávy elektro, dále bude zajištěn protokol o provedení cejchu měřících transformátorů a o typové zkoušce rozvaděče;
- vztažené potřebné dodávky a materiál:
 - betonový sloup 10.5/15 1 ks
 - krycí hlavice betonového sloupu 1 ks
 - konzola odbočná 2090 1 ks
 - kloub závěsný U8 3 ks

fiberlink DS-35 3 ks
svorka kotevní třmenová ELBA 3 ks
VN konzola pojistek BTS-J 400 2 ks
VN pojistkový spodek 1 pár
VN pojistky 3 ks
konzola pod transformátor 1 ks
zemní pásek 100 kg
svorka SR02 15 ks
vodič CYA 70 zž 20 m
CU kabelové oko 70 12 ks
barva 10 kg
rozvaděč trafostanice 1 ks
beton 2 m³
držák svodových trubek 2 ks
svodové trubky 1 ks
krycí hlavice svodové trubky 1 ks
kabel AYKY 3x240+120 10 m
kabelové oko 4 ks

2) k.ú. Stříbro, p.č. 432/5

- demontáž, odstranění a likvidace příhradové trafostanice a vybudování nové dle dále uvedených parametrů;
- veškeré výkopové a montážní práce;
- nazbrojení trafostanice;
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla, provedení revize elektrického zařízení dle platných EN a CSN a zpracování výchozí revizní zprávy elektro, dále bude zajištěn protokol o provedení cejchu měřících transformátorů a o typové zkoušce rozvaděče;
- vztažené potřebné dodávky a materiál:
 - betonový sloup 10.5/15 1 ks
 - krycí hlavice betonového sloupu 1 ks
 - konzola odbočná 2090 1 ks
 - kloub závěsný U8 3 ks
 - fiberlink DS-35 3 ks
 - svorka kotevní třmenová ELBA 3 ks
 - VN konzola pojistek BTS-J 400 2 ks
 - VN pojistkový spodek 1 pár
 - VN pojistky 3 ks
 - konzola pod transformátor 1 ks
 - zemní pásek 100 kg
 - svorka SR02 15 ks
 - vodič CYA 70 zž 20 m
 - CU kabelové oko 70 12 ks
 - barva 10 kg
 - transformátor 1 ks
 - rozvaděč trafostanice 1 ks
 - beton 2 m³
 - držák svodových trubek 2 ks
 - svodové trubky 1 ks
 - krycí hlavice svodové trubky 1 ks
 - kabel AYKY 3x240+120 10 m
 - kabelové oko 4 ks

Oprava a odstranění závad na trafostanicích v k.ú. Čečkovice a Černošín, zjištěných při provádění pravidelné revize.

1) k.ú. Čečkovice, p.č. 124/9

- kompletní oprava dvousloupové trafostanice;
- veškeré terénní a montážní práce (kabelový svod, uzemnění, nátěr, pospojení, dolití trafooleje, prořez náletů a úprava terénu);
- provedení revize elektrického zařízení dle platných EN a CSN a zpracování výchozí revizní zprávy elektro;
- vztažené potřebné dodávky a materiál:
 - kabel AYKY 3x240+120 10 m
 - zemní pásek 50 kg
 - barva 10 kg
 - vodič CYA 50 zž 10m
 - CU kabelové oko 50 8 ks
 - Al kabelové oko 240 6 ks
 - Al kabelové oko 120 2 ks
 - trafoolej 20 l

2) k.ú. Černošín p.č. 1918/1

- kompletní oprava dvousloupové trafostanice;
- veškeré terénní a montážní práce (uzemnění, nátěr, pospojení výměna VN pojistkového spodka a pojistek, dolití trafooleje, prořez náletů);
- provedení revize elektrického zařízení dle platných EN a CSN a zpracování výchozí revizní zprávy elektro;
- vztažené potřebné dodávky a materiál:
 - zemní pásek 50 kg
 - barva 10 kg
 - vodič CYA 50 zž 10m
 - CU kabelové oko 50 8 ks
 - trafoolej 20 l
 - VN pojistkový spodek 3 ks
 - VN pojistky 3 ks

Součástí předmětu plnění jsou veškeré revize, dokumentace a související práce nutné k zajištění provozuschopnosti trafostanic.

Veškerý odpad ze stavby, včetně přebytečného výkopku, pařezů apod., bude ponechán k dispozici zhotoviteli díla.

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet umístění stavby na pozemcích, které jsou pro realizaci určené.

3. Cena sjednaná ve smlouvách činí:

5.430.818,00 Kč bez DPH

4. Účastníci zadávacího řízení:

Nabídka č. 1

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Jan Černý
Sídlo:	Čížická 378, 332 09 Štěnovice
Právní forma:	Fyzická osoba podnikající (OSVČ)

IČO:	883 27 710
<i>Vybudování trafostanice v k.ú. Stříbro</i>	
Nabídková cena v Kč bez DPH:	3.276.379,00
Nabídková cena v Kč včetně DPH:	3.964.418,59
<i>Vybudování trafostanice v k.ú. Kostelec u Stříbra a oprava trafostanic v k.ú. Čečkovice a Černošín</i>	
Nabídková cena v Kč bez DPH:	2.154.439,00
Nabídková cena v Kč včetně DPH:	2.606.871,19
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	5.430.818,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	6.571.289,78

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Jan Černý
Sídlo:	Čížická 378, 332 09 Štěnovice
Právní forma:	Fyzická osoba podnikající (OSVČ)
IČO:	883 27 710

Odůvodnění výběru:

Zadavatel pro posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona pověřil komisi, která v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a zákona posoudila splnění kvalifikace, podmínek zadavatele a provedla hodnocení. Komise hodnotila včas a řádně doručené nabídky, které ve stanové lhůtě podal 1 dodavatel.

Nejprve komise provedla hodnocení nabídek dle způsobu, který zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách. Hodnocení proběhlo dle ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny. V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotila pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Dále komise přistoupila u nabídky, která se v rámci hodnocení umístila na prvním místě, k posouzení splnění podmínek účasti účastníka v zadávacím řízení podle § 37 zákona a současně komise posoudila nabídku podle § 113 zákona, zda nabídková cena a jednotlivé položky soupisu prací neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu s konstatováním, že v hodnocené nabídce nebyla identifikována mimořádně nízká nabídková cena.

Na základě zjištěných skutečností pro nesplnění podmínek posuzované nabídky byla v souladu s § 46 zákona zaslána žádost výše uvedenému účastníkovi prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK o písemné objasnění nebo doplnění nabídky – 2x. Ten tak v komisi stanové lhůtě nedostatek své nabídky v zákonných mezích objasnil a požadované dokumenty předložil.

Na svém třetím jednání tak komise mohla dokončit posouzení splnění podmínek účasti výše uvedeného uchazeče v zadávacím řízení a prohlásit, že nabídka splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a doporučila zadavateli rozhodnout o zadání realizace veřejné zakázky vybranému dodavateli.

Na základě závěrečného konstatování komise po provedeném hodnocení nabídek dle § 119 zákona, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dle § 37 zákona, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 zákona zadavatel rozhodl,

že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou splňující nejlépe kritéria pro zadání této veřejné zakázky je nabídka výše uvedeného účastníka.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	MIROMAK s.r.o.
Sídlo:	Těchlovice 62, 349 01 Stříbro
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	263 23 061

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

11. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Z hlediska charakteru předmětu plnění není vhodné zakázku dělit na části.

V Plzni dne viz el. podpis

elektronicky podepsáno

.....

Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

v z. Mgr. Petr Brož

Příloha: - - -

Za správnost: