


VZD INVEST s.r.o.



kpt. Nálepky 2332
530 02 Pardubice

Prostějov, 17.08.2022

Nesouhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Nadzemní vedení VVN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Nadzemní sdělovací vedení

Název stavby: **PD - Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3, k.ú. Hrušky u Brna**

Místo stavby: k.ú. Hrušky u Brna (648728), žadatelem vyznačené zájmové území

Nesouhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy.

Pro posouzení stavby je nutné v situaci zakótovat výkopy od podpěrných bodů nadzemního vedení NN (výkopy je nutné provádět v min. vzdálenosti 2 m od těchto bodů tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob). Dále dodat řezy stavby se zakresleným a zakótovaným nadzemním vedením NN z míst, kde dochází ke kolizi s nadzemním vedením NN (polní cesta s vyústěním drénu do potoka, jednotlivé tůně). SO-05 Vedlejší polní cesta C10 je nutné umístit mimo stávající podzemní vedení NN. Doplněnou dokumentaci pošlete na email: [redacted] pro opětovné posouzení.

EG.D, a.s.

Regionální správa
Prostějov
Poděbradovo nám.
1588/2,2a
796 01 Prostějov
www.egd.cz



Náše značka
S46170-27066021

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400



Kontakty správců zařízení:

VVN:



VN+NN:



Sdělovací vedení:



S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.



001

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno