



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

Státní pozemkový úřad, Pobočka
Vyškov

Palánek 250/1
682 01 Vyškov

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:
2022-01496/20222441/TÚ/so

Vyřizuje:



Vyškov dne:
26. 07. 2022

Věc: Vyjádření k PD (stupeň – společné územní rozhodnutí a stavební povolení) na akci „Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3, k.ú. Hrušky u Brna“

Předložená projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3, k.ú. Hrušky u Brna“ řeší předpokládanou realizaci vybudování vodní nádrže, průtočných vodních tůní, revitalizace bezejmenného přítoku Litavy, vybudování protierozních opatření, výstavbu polní cesty a výsadby dřevin.

Stavba je členěna na stavební objekty a podobjekty:

- SO-01 vodní nádrž
 - SO-01.1 zátopa nádrže
 - SO-01.2 zemní hráz
 - SO-01.3 bezpečnostní přeliv
 - SO-01.4 výpustný objekt
- SO-02 revitalizace koryta
- SO-03 protierozní opatření – hrázka OH1
- SO-04 výsadba dřevin
 - SO-04.1 zazelenění PEO1
 - SO-04.2 výsadba LBK3
- SO-05 vedlejší polní cesta C10

S realizací stavby souhlasíme.

Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen OPVZ) ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je realizace stavby možná. Lokalita části stavby je situována v OPVZ zdroje prameniště Hrušky ve správě a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a jejich ochranného pásma je realizace stavby možná.

Sdělujeme, že:

- a) vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Hrušky je k dnešnímu dni v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- b) vodovodní a kanalizační přípojky jsou v majetku majitelů připojených pozemků či objektů. Průběhy vodovodních a kanalizačních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.
- c) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- d) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodními přípojkami v soukromém majetku.
- e) bude provedeno zřízení polní cesty nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- f) bude provedeno zřízení polní cesty nad vodovodními přípojkami v soukromém majetku.



3. S realizací stavebního objektu a podobjektů SO-01 (vodní nádrž) souhlasíme s tím, že:
- a) umístění objektu zemní hráze, bezpečnostního přelivu a výpustního objektu bude respektovat ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu, tj. min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí vodovodního řadu.
 - b) **při provádění terénních úprav v blízkosti a nad vodovodním řadem bude zachováno minimální krytí potrubí vodovodního řadu**, tj. min. 1,2 m nad horním lícem potrubí pod niveletou upraveného terénu.
 - c) **při dotčení povrchových znaků na vodovodním řadu** (šoupákový a hydrantový poklopek) **v rámci provádění terénních úprav provést pozdvižení či snížení dotčených povrchových znaků a úpravu zákopových souprav na novou niveletu upraveného terénu** a to ve spolupráci s provozním střediskem společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, [redacted])
4. S realizací stavebního objektu SO-02 (revitalizace koryta), stavebního objektu SO-03 (protierozní opatření – hráзка OH1) a stavebního objektu a podobjektů SO-04 (výsadba dřevin) souhlasíme. Realizací stavebního objektu SO-02, SO-03, SO-04 v rozsahu dle předložené dokumentace nedojde k dotčení stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a ochranného pásma stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
5. S realizací stavebního objektu SO-05 (vedlejší polní cesta C10) a zřízením polní cesty nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. souhlasíme s tím, že:
- a) **musí být zachováno minimální krytí potrubí vodovodního řadu a vodovodních přípojek**, tj. min. 1,2 m nad horním lícem potrubí pod niveletou upraveného terénu.
 - b) **při dotčení povrchových znaků na vodovodním a kanalizačním řadu** (šoupákové poklopy, kanalizační poklopy) **provést pozdvižení či snížení dotčených povrchových znaků, úpravu zákopových souprav na vodovodním řadu a úpravu vstupů do revizních šachet na kanalizačním řadu na novou niveletu upraveného terénu a to ve spolupráci s provozním střediskem společnosti VaK Vyškov, a.s. a dle pokynů pracovníka provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s.** (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, [redacted])
6. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a vodovodními přípojkami v soukromém majetku **dbát** zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů těchto zařízení.
7. Investor, příp. dodavatel stavby **přizve** provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, [redacted]) **ke kontrole:**
- a) provádění stavby v blízkosti a nad vodovodním a kanalizačním řadem.
 - b) provádění úpravy vstupů do objektů revizních šachet na kanalizaci, osazení dotčených povrchových znaků včetně úpravy zákopových souprav na vodovodu a vodovodních přípojkách
 - c) ke kontrole funkčnosti dotčených zákopových souprav na vodovodu a vodovodních přípojkách
 - d) převzetí upravených vstupů do objektů revizních šachet, osazení dotčených povrchových znaků včetně úpravy zákopových souprav na vodovodu a kanalizaci po dokončení stavby
- O kontrole bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) proveden zápis do stavebního deníku.
8. Zákres inž. sítí v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:
- a) **vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu** (stř. 03 – Slavkov u Brna, [redacted]) včetně povrchových znaků a ochranného pásma vodovodního řadu.
9. Toto vyjádření slouží pro účely společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.

S pozdravem

VO
68
Ing. Oldřich Novomestský
vedoucí technického úseku

