

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, Teplice 415 02
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic
Sp. značka / č.j.:	SP1420/2024-508207 / SPU 063207/2024/508207/Ver
UID dokumentu:	spudms00000014346590
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 16.02.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Uvede zadavatel bližší specifikaci, resp. stupeň perforace drenážního potrubí označeného v PD jako „potrubí PP DN 150 SN 8“?

Odpověď na dotaz č. 1:

Jedná se o korugované drenážní trubky DN 150, materiál PP, s kruhovou pevností SN 8, perforace 220°. Materiál PP lze nahradit materiálem PE-HD, o stejné kruhové pevnosti a se stejnou perforací.

Dotaz č. 2:

Zveřejní zadavatel plná znění vydaných vyjádření dotčených orgánů, která jsou citována ve stavební povolení?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel v zájmu transparentnosti veřejné zakázky zveřejní plná znění vydaných vyjádření dotčených orgánů, která jsou citována ve stavebním povolení.

Dotaz č. 3:

Zveřejní zadavatel sdělení správců o existenci sítí technické infrastruktury, které se v místě stavby dle PD nachází?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel v zájmu transparentnosti veřejné zakázky zveřejní sdělení správců o existenci sítí technické infrastruktury, které se v místě stavby dle PD nachází.

Dotaz č. 4:

Zveřejněný soupis prací v popisu všech položek souvisejících s likvidací odpadní zeminy odkazuje na konkrétní zařízení zabývající se recyklací stavebních hmot. Uchazeč se domnívá, že toto může odporovat obecným požadavkům na zadávání veřejných zakázek, neboť je v rámci zadávací dokumentace uveden (ačkoliv ne vyžadován) konkrétní dodavatel/výrobce, který tímto může získat konkurenční výhodu. Odstraní zadavatel identifikační údaje předmětného recyklačního centra z popisu položek?

Odpověď na dotaz č. 4:

Identifikační údaje předmětného recyklačního centra jsou obsahem poznámky k položce (P) zhotovitelem projektové dokumentace a mají pouze informativní charakter, přičemž uvedené recyklační centrum není pro uchazeče závazné.

Dotaz č. 5:

Vzhledem k termínu realizace stavby – zajistí zhotovitel výjimku pro povolení kácení dřevin mimo vegetační období?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zhotovitel zajistí výjimku pro povolení kácení dřevin mimo vegetační období.

Na základě výše uvedeného vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace dochází k doplnění příloh zadávací dokumentace – Vyjádření DOSS a sítí. Předmětné soubory jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

S pozdravem

.....
Ing. Pavel Pojer,
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

V Teplicích dne 20.02.2024