

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, Teplice 415 02
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic
Sp. značka / č.j.:	SP1420/2024-508207 / SPU 072765/2024/508207/Vět
UID dokumentu:	spudms00000014362162
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 22.02.2024 dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz:

Soupis prací SO 102 Habrovany u Řehlovic – VPC4 obsahuje položku:

10 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost (do 10 000 m) M3 9 272,480 0,00 0,00

"na příkaz TDI

"odkopávky

2318,120

Součet 2318,12

2318,12 * 4 " Přepočtené koeficientem množství

Může Zadavatel vysvětlit použití přepočteného koeficientu množství „4“?

Odpověď:

U položky č. 10–162751117 byl ve výpočtu omylem uveden „koeficient množství „4“. Správně má být tento koeficient pouze u položek 162751119. Zadavatel tuto nesrovnalost opravil v soupisu prací SO102 VPC4 v k. ú. Habrovany u Řehlovic, v položce č. 10–162751117.

Dotaz:

Uchazeč se dotazuje, proč Zadavatel požaduje v SO 101.2 a 102.4 provedení dvojitého nátěru s posypem z **asfaltové emulze v množství 1,0 kg/m²**. Toto použití je v rozporu s ČSN a není ani technologicky možný. Minimální dávkování je kombinace 1,5 kg/m² a 1,8 kg/m² a většinou se z důvodu lepší odolnosti vůči klimatickým podmínkám používá asfalt namísto emulze. Dle zkušeností Uchazeče je použití emulze nedostatečné a nevhodné. Upraví a nahradí Zadavatel výkaz výměr položkou na dvojitý nátěr z asfaltu z databáze ÚRS?

Odpověď:

Projektant vycházel z ČSN 73 6129 vydané v květnu 2021, kde je v tab. 4c „Doporučené množství zbytkového pojiva pro nátěry“ uveden rozsah množství zbytkového pojiva v následujícím rozmezí:

pro tvrdý podklad dávkování pro první vrstvu 1,0 až 1,6 kg/m² a pro druhou vrstvu 0,7 až 1,4 kg/m² s tím, že při použití asfaltových emulzí je třeba zvýšit množství pojiva uvedené v tab. 4c o příslušný podíl vody v emulzi. Celkový obsah zbytkového pojiva však nesmí překročit horní mez dávkování uvedenou v příslušné tabulce.

Hodnota 1,0 kg/m² je tedy při spodní hranici u prvního nátěru, ale u druhého nátěru je to střední hodnota možného rozmezí.

Nově byla původní položka č. 37–57345211R u SO 101.2 polní cesta C5 v k.ú. Radejčín nahrazena položkou č. 37–573451111 a původní položka č. 41–57345211R u SO 102.4 polní cesta VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic nahrazena položkou č. 41–573451111, nově obě z databáze ÚRS 2024 01 se změnou na druh pojiva asfalt na místo původní emulze, nicméně množství bylo zvoleno v souladu s hodnotami v tabulce 4c normy ČSN 73 6129 a to 1,4 kg/m² pro obě vrstvy.

Opravené soupisy prací, opravené technické zprávy a vzorové řezy obou SO jsou doplněny do zadávací dokumentace. V rámci opravy technických zpráv a vzorových řezů došlo k úpravám označení, kde DN-C je nahrazeno DN-B, kdy DN značí dvouvrstvý nátěr, C značí pojivo kationaktivní asfaltová emulze a B značí pojivo silniční asfalt, a v úpravě gramáže z 1,0 kg/m² na 1,4 kg/m².

Na základě výše uvedeného vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace dochází k opravám příloh zadávací dokumentace, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Současně s tímto zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na:

Datum: 05.03.2024

Hodina: 09:00

Z důvodu prodloužení lhůty pro podání nabídek dochází ke změně lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám uvedené v odst. 16.10 zadávací dokumentace. Námítky proti zadávacím podmínkám podle § 242 odstavce 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek, tzn. **do 29.02.2024 09:00 hod.**

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 26.02.2024

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Přílohy:

- 1) 21_033_SO101_2 - Radejčín - C5 (zadání).xml
- 2) 21_033_SO102_4 - Habrovany u Řehlovic - VPC4 (zadání).xml
- 3) PSZ_01_D.1.1.2.1_Radejcin_C5_Technicka zprava.pdf
- 4) PSZ_01_D.1.1.2.4_Radejcin_C5_Vzorove rezy.pdf
- 5) PSZ_02_D.1.2.4.1_Habr_VPC4_Technicka zprava.pdf
- 6) PSZ_02_D.1.2.4.4_Habr_VPC4_Vzorove rezy.pdf