

Investor:
Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a
13000 Praha

Vaše značka:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Žadatel:

NDCon s.r.o.

Zlatnická 10
11000 Praha 1

Název akce: **R159 – polní cesta P8DO v k.ú. Dobřenice**


Typ žádosti: **Vyjádření k dopravním stavbám**

Typ řízení: **dokumentace pro stavební řízení**

Zájmové území:

Datum vydání vyjádření: **29.06.2023**

Platnost tohoto vyjádření: **29.06.2024 (12 měsíců)**

Obdrželi jsme od Vás žádost o vyjádření k projektové dokumentaci z května 2023 vyhotovené  pro vydání stavebního povolení k výše jmenované stavbě. K předložené žádosti sdělujeme následující:

1. Předmětem předložené dokumentace je návrh rekonstrukce stávající polní cesty P8DO ve východní části obce Dobřenice. Řešená polní cesta začíná na rozhraní obvodu pozemkové úpravy napojením na stávající účelovou komunikaci poblíž vodojemu. Odtud vede severovýchodním směrem a ukončena je na konci cestního pozemku. Cesta je situována na pozemku p. p. č. 786 v k. ú. Dobřenice. Délka cesty je 0,46203 km.

Stávající odtokové poměry a odvodnění budou zachovány. Cesta je navržena jako přelivná. Pro odvodnění zemní pláň je navržena podélná vsakovací rýha po pravé straně cesty. Rýha bude vyplněna drceným kamenivem fr. 16-32.

2. K předložené projektové dokumentaci máme následující připomínky a požadavky:

2.1 Nesmí dojít ke snížení krytí stávajícího vodovodního řadu včetně přípojek a odpadního potrubí od vodojemu, které je vedeno v souběhu s tímto vodovodem.

2.2 Povrchové znaky stávajícího vodovodního řadu (včetně přípojek a objektu stávající armaturní šachty) a poklopy šachet na odpadním potrubí od vodojemu musejí být osazeny do nivelety upraveného terénu na náklady stavby v koordinaci s provozovatelem vodovodu, včetně výškové úpravy zákopových souprav a zachování orientačních prvků.

2.3 Svislé dopravní značení požadujeme umístit v odstupu minimálně 1,5 m od vodohospodářského zařízení.



3. V zájmové lokalitě se nachází stávající vodovodní řad DN 150 PVC včetně armaturní šachty, vše v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a v provozování Královéhradecké provozní, a.s. Veškerý majetek společnosti musí být během výstavby dostupný, nesmí být v jeho ochranném pásmu zřizována skládka a prováděny stavební práce těžkou technikou.

V souběhu s tímto vodovodem je umístěno odpadní potrubí od vodojemu včetně revizních šachet v lomech trasy potrubí.

Při stavbě je nutno respektovat veškerá vodohospodářská zařízení, tj. vodovod, včetně přípojek a jejich ochranných pásem a odpadního potrubí od vodojemu. Nad vodovodem pro veřejnou potřebu a v jeho ochranném pásmu dále nesmí být provedena výsadba vzrostlé zeleně, ochranné pásmo musí zůstat volně přístupné, neoplocené, nezastavěné a nesmí být v prostoru nad ním použit železobeton.

4. Práce na stávajícím zařízení Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s. mohou provádět pouze pracovníci provozovatele, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s., a budou hrazeny stavebníkem.

5. Pro vytyčení stávajícího vodovodního řadu a odpadního potrubí od vodojemu volejte provozovatele Královéhradeckou provozní, a. s., středisko Západ – číslo telefonu: 492 222 222 a zašlete objednávku na 492 222 222 včetně situace a tohoto vyjádření, a to v předstihu min. 10 dnů před zahájením realizace výše uvedené akce.

6. Stavebník zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vodovodu a odpadního potrubí od vodovodu. V případě poškození během výstavby bude stavebník neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci provozovatele této sítě, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese stavebník.

7. O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní sítě, který prověří její funkčnost.

8. Stavebník uvede do žádosti o stavební povolení společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a společnost Královéhradecká provozní, a.s. jakožto známé účastníky řízení.

9. Při splnění výše uvedených podmínek s vydáním stavebního povolení souhlasíme.

10. Kanalizace v obci Dobřenice není v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ani v provozování Královéhradecké provozní, a.s. a je tedy nezbytné požádat o vyjádření k dané akci příslušnou obec.

11. Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele vodovodu, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.




Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Přílohy:

počet: 3

- Situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Koordinační situace - část 1
- Koordinační situace - část 2

Situace sítí v provozování KHP, a.s.



Koordinální situace - část 2

