



- ORNICE + OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ
- VÝKOPEK
- GEOTEXTILIE 400 g/m<sup>2</sup>
- RETENČNÍ PROSTOR - PDK 32/63
- ODVĚTRÁNÍ RETENČNÍHO PROSTORU PVC PERF. DN 1
- NÁTOK PVC PERFOROVANÁ DN 150,
- OBSYP PDK 11/22 TL. 150 mm
- GEOTEXTILIE 400 g/m<sup>2</sup>

|                        |   |   |                |
|------------------------|---|---|----------------|
| <b>MST-PROJEKT</b>     |   | MST - projekt s.r.o.   náměstí Republiky 59   346 01 Horšovský Týn<br>IČO: 175 11 577   773 646 390   tanczosova@mst-projekt.cz |                |
| VYPRACOVAL:            | ING. MICHAELA TANCZOŠOVÁ  |   |                |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. MICHAELA TANCZOŠOVÁ  |   |                |
| STAVEBNÍK:             | ČR - Státní pozemkový úřad<br>Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov<br>KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice |   |                |
| STAVBA:                | <b>Domovní čistírna odpadních vod pro nemovitost</b><br><b>Úboč č.p. 49</b>   |   |                |
| NÁZEV VÝKRESU:         | VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ<br>VSAKOVACÍM OBJEKTEM   | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 23_08  | DATUM: 10/2023 |
|                        |   | MĚŘÍTKO: 1:40   | ČÍSLO VÝKRESU: |
|                        |   | STUPEŇ: DUSP + DPS  | <b>D.6.</b>    |