

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Hanousek s.r.o.
Barákova 2745 / 41
796 01 Prostějov

Značka: 9773/V015493/2019/KO

Ostrava, dne: 7.6.2019

Věc: **PD pro realizaci SZ KoPÚ v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí**
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 9.11.2018 pod zn.: 9773/V028243/2018/TA.

Popis stavby:

Předložená žádost řeší rekonstrukci polních cest a realizaci akumulčních prostorů v lokalitě dle předložené situace v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí.

V rámci stavby cesty C2b je navržena asfaltová komunikace v ochranném pásmu vodovodu DN 80 IPE+ v majetku Ing. Stanislava Jelena a p. Marty Jelenové, který SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 1191/SOP/OS/2011 (řešeno souhlasem s umístěním stavby nebo zařízení do zákonem stanoveného ochranného pásma vodního díla č. 2976/D/OS/2019). Současný stav komunikace C2b v úseku souběhu s vodovodem DN 80 IPE+ v provozování SmVaK Ostrava a.s. je proveden skladbou konstrukčních vrstev až do podkladního materiálu pro asfaltový beton. V rámci projektové dokumentace pro realizaci stavby bude v tomto úseku v délce 140 m navrženo pouze provedení svrchní vrstvy z asfaltobetonu v šířce stávající komunikace a v tl. 40 – 50 mm. Komunikace v tomto úseku nebude rozšiřována. Při provedení vrstvy asfaltobetonu budou výškově upraveny poklapy vodovodních zařízení. Ve zbylé části je stávající šterková cesta, kde bude provedena nová konstrukce z asfaltového betonu včetně podkladních vrstev.

V rámci výše uvedené akce bude vybudováno:

- hlavní polní cesta C2b
- hlavní polní cesta C4
- vedlejší polní cesta C38 vč. akumulčního prostoru AP3
- doplňková polní cesta C146
- akumulční prostor AP4
- vedlejší polní cesta C22b

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby v lokalitě dle předložené situace v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí dojde ke střetu vodovodem DN 80 IPE+ v provozování SmVaK Ostrava a.s. stavbou nutno respektovat také vodovody DN 100 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s. – viz orientační zakres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Frýdek-Místek, tel.č.: 558 402 143. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.


Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Požadujeme dodržet podmínky uvedené ve výše uvedeném souhlasu s umístěním stavby nebo zařízení do zákonem stanoveného ochranného pásma vodního díla č. 2976/D/OS/2019.
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové poklopy) upravit do nivelety konečných úprav.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s., včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody či kanalizaci včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

