

Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 22.03.2023
Jednací číslo: MOVOZADPV-220323-01
Vy izuje: Ing. Kristýna Pospíšilová
Telefon: 582 301 023
E-mail: kristyna.pospisilova@smv.cz
Datum: 23.03.2023

Žadatel:
Státní pozemkový úřad, Pobočka
Prostějov
Aloise Krále 1552/4
796 01 Prostějov

Vyjádření ke stávkám bez připojení na vodovod a kanalizaci
provozovaných společností
Moravská vodárenská, a.s. (dále jen "MOVO"), region Prostějov

Název akce: Polní cesty v k.ú. Suchdol u Konice – I. etapa
Typ řízení: Stavební řízení
Typ stavby: komunikace a dopravní stavby
Investor: Státní pozemkový úřad
Projektant: Geocentrum Olomouc

Lokalizační údaje:	Okres:	Prostějov
	Obec:	Suchdol
	Název k.ú.:	Suchdol u Konice
	Parcela:	2376, 2375, 2377/1
	Upravení:	

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší provedení výše uvedené stavby v k.ú. Suchdol u Konice. V předem určené lokalitě se nachází vodovodní řád v našem provozování a majetku VaK Prostějov, a.s..

Stavba není na objekty:

Polní cesty v k.ú. Suchdol u Konice – I. etapa

Při dodržení níže uvedených podmínek souhlasíme s realizací objektu dle předložené dokumentace.

MOVO, a.s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující podmínky:

Podmínky MOVO, a.s., k řešení akcí:

1. Před prováděním výkopových prací v blízkosti inženýrských sítí v našem provozování je bezpodmínečně nutné požádat o vytvoření těchto sítí. (Kontakt vytvoření vodovod: p. Otáhal 582 301022, kanalizace p. Mlích 582 337430).

Podmínky MOVO, a.s. – obecné:

2. Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace.
3. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování MOVO, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do předchozího stavu na náklady investora stavby.
4. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování MOVO, a.s., byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu.
5. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant.
6. Před prováděním výkopových prací je nutné požádat o vytvoření zařízení v provozování MOVO, a.s.
7. Součástí vytvoření bude i zápis o nepoškozenosti a funkčnosti armatur v lokalitě stavby.

8. Před pokládkou finálních povrchů požadujeme, aby náš zástupce byl pozván ke kontrole nepoškozenosti a funkčnosti armatur, po kontrole vydá písemný souhlas s pokládkou finálního povrchu ešené akce.
9. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci MOVO, a.s.
10. Před zakrytím provedeného díla pozvat zástupce MOVO, a.s. ke kontrole.
11. V místech kladení s podzemními řadami v našem provozování požadujeme umístit vedení do chráněných pesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
12. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo kladení sítí dle SN 73 6005.
13. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle SN 755401, SN 736005, případně SN 752130.
14. Při umísťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řádů a kanalizačních stok do průměru 500mm v etní 1,5m a u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměrem 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních řádů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0m.
15. Souasn zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
 - §7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
 - §23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řadu nelze:
 - a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení i provádět innosti, které omezují přístup k t mto za řízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
 - b. vysazovat trvalé porosty
 - c. provádět skládky
 - d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, i kanalizace, popřípadě provozovatele
16. Při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v našem provozování doporučujeme tyto provádět s maximální obez etností a ruší.
17. S ohledem na charakter stavby nesmí být nad zařízením v provozování MOVO, uloženým v zemi, i v jeho ochranném pásmu, postaven jakýkoliv další jiný objekt nebo vybudována zpevněná plocha, ani vysazovány trvalé porosty.
18. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování MOVO, a.s., smí provádět pouze naši pověření zaměstnanci.
19. Zařízení stavenišť nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních řádů, hydrantů nebo přípojek.
20. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řadami a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, například překrytí silničními panely.
21. Veškeré změny proti předložené PD musí být ešeny s pověřeními zaměstnanci MOVO a.s.
22. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů ešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
23. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V případě výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojižďeno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.

Podmínky MOVO, a.s. – práce v OPVZ:

24. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. V ochranném pásmu je zakázáno provádět innosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. V případě stavby je nutné dodržovat preventivní opatření pro minimalizaci znečištění povrchových a podzemních vod, a to především kontrolu před úniky ropných látek a olejů ze stavebních a dopravních strojů a používání ekologických náplní do těchto strojů.
25. V případě úniku jakýchkoliv látek ohrožujících jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí být informován vlastník jímacího území.

26. Upozor ujeme, že vzhledem k umíst ní stavby v ochranném pásmu vodního zdroje je nutný souhlas vodoprávního ú adu dle § 17 odst. 1 písm. e) zákona 254/2001 Sb., o vodách.

Záv re né podmínky MOVO, a.s.:

Toto vyjád ení je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené estné prohlášení. Toto vyjád ení zavazuje i právní nástupce stavebníka za p edpokladu p evzetí veškerých závazku p vodního žadatele.

Ing. Ji í Rozehnal
Manažer útvaru provozn technického Prost jov

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(I) 61859575
Pracovišt Prost jov
Krapkova 1635/26, 796 01 Prost jov
(T) +420 582 301 036
(M) +420 724 591 906
(E) jiri.rozehnal@smv.cz
www.smv.cz

estné prohlášení žadatele/stavebníka *)

Prohlašuji, že stavebnímu ú adu p edkládám projektovou dokumentaci ve zn ní, které bylo p edloženo spole nosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k vyjád ení.

Sou asn prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjád ení spole nosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

V

Dne

Jméno a podpis:

*) nehodící se škrtnete