

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **22.03.2023**
Jednací číslo: **MOVOZADPV-220323-02**
Vy izuje: **Zbyněk Vychodil**
Telefon: **582 301 024**
E-mail: **zbynek.vychodil@smv.cz**
Datum: **24.03.2023**

Žadatel:
**Státní pozemkový úřad, Pobočka
Prostějov
Aloise Krále 1552/4
796 01 Prostějov**

Vyjádření ke stávkám bez pipojení na vodovod a kanalizaci
provozovaných společností
Moravská vodárenská, a.s. (dále jen "MOVO"), region Prostějov

Název akce: **Polní cesty v k.ú. Suchdol u Konice – I. etapa**
Typ řízení: **Stavební řízení**
Typ stavby: **komunikace a dopravní stavby**
Investor: **Státní pozemkový úřad**
Projektant: **Geocentrum Olomouc**

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| Lokalizační údaje: | Okres: | Prostějov |
| | Obec: | Suchdol |
| | Název k.ú.: | Suchdol u Konice |
| | Parcela: | 2307 |
| | Uprávnění: | |

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu polní cesty HC11 na výše uvedeném pozemku v k.ú. Suchdol u Konice. Uvedenou stavbou nebude ohroženo za řízení v našem provozování.

MOVO, a.s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující podmínky:

Podmínky MOVO, a.s. – práce v OPVZ:

1. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. V průběhu stavby je nutné dodržovat preventivní opatření pro minimalizaci znečištění povrchových a podzemních vod, a to především kontrolu před úniky ropných látek a olejů ze stavebních a dopravních strojů a používání ekologických náplní do těchto strojů.
2. V případě úniku jakýchkoliv látek ohrožujících jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí být informován vlastník jímacího území.
3. Upozorujeme, že vzhledem k umístění stavby v ochranném pásmu vodního zdroje je nutný souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. e) zákona 254/2001 Sb., o vodách.

Závěrečné podmínky MOVO, a.s.:

Toto vyjádření je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené estetné prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků p vodního žadatele.

Ing. Jiří Rozehnal
Manažer útvaru provozní technického Prostředí

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(IČ) 61859575
Pracoviště Prostředí
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostředí
(T) +420 582 301 036
(M) +420 724 591 906
(E) jiri.rozehnal@smv.cz
www.smv.cz

estné prohlášení žadatele/stavebníka *)

Prohlašuji, že stavebnímu úvodu předkládám projektovou dokumentaci ve znění, které bylo předloženo společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k vyjádření.

Současně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

V

Dne

Jméno a podpis:

*) nehodící se škrtnete