

Záznam z jednání na akci**Vypracování projektové dokumentace pro stavbu "Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště" konaného dne 2. srpna 2021 na Obecním úřadě v Pavlově**

Přítomni:

- dle prezenční listina

Na jednání bylo dohodnuto toto:

Polní cesta HPC1:

- Odsouhlasena změna šířky polní cesty místo požadovaných 5,0 m na 4,5 m (4,0 m jízdní pruh + 2x0,25 m zpevněné krajnice).
- Odsouhlasena konstrukce dle vzorového příčného řezu s povrchem z asfaltobetonu. Plán komunikace bude zpevněna Dorosolem.
- Povrch komunikace bude odvodněn příčným odvodněním (např. Reverdo) a v místě napojení na silnici příčným žlabem s mříží.
- Bude navrženo nové zatrubnění délky 243 m (DN 400 – 210 m, DN 600 – 33 m). Do zatrubnění bude zaústěn navržený cestní příkop.
- Stávající zatrubnění podél domů bude zachováno, z důvodů neznámých přípojek z těchto domů a ponecháno ve stávajícím stavu, včetně ponechání stávajících uličních vpustí. Vpusti budou pouze přizpůsobeny navržené novele cesty.
- Stávající zatrubnění podél silnice bude vyměněno za kapacitní s vyústěním do stávajícího vodního toku. Zatrubnění bude rozděleno na dvě projektové dokumentace. (Po hranici obvodu KoPÚ – investor SPÚ, zbývající část – investor obec.)
- SPÚ zajistí stávající projektové dokumentace na přípojky NN a vedení veřejného osvětlení. Je nutno tyto dokumentace zkoordinovat s projektem cesty.
- Na konci cesty nebude navrženo obratiště. Jako obratiště bude sloužit zpevněný sjezd na polní cestu DPC8 v délce 20 m (asfaltobetonem).
- Sjezdy na pozemky budou šířce min. 8 m na rozhraní vlastnických pozemků, pouze po hranici parcely cesty (obce).

Polní cesta DPC8:

- Odsouhlasena změna šířky polní cesty 3 m (bez krajnic).
- Odsouhlasena konstrukce dle vzorového příčného řezu s travnatým povrchem. Plán komunikace bude zpevněna Dorosolem, příp. vápněním.
- Začátek cesty v místě napojení na polní cestu HPC1 bude konstrukce cesty z asfaltobetonu v délce 20 m.
- Sjezdy na pozemky budou šířce min. 8 m na rozhraní vlastnických pozemků, pouze po hranici parcely cesty (obce).

Interakční prvek IP5:

- Byla dohodnuta doporučena druhá skladba ovocné stromy (švestky, třešně, jabloně). Původní odrůdy. Vysokokmeny, užší koruna.

Všeobecně:

- Přebytková zemina bude odvezena na skládku s poplatkem (předpoklad Jihlava).
- Dokumentace bude rozpočtově rozdělena na samostatné stavební objekty a samostatné VON takto: Samostatné VON (SO – 101 Polní cesta HPC1, SO – 102 Polní cesta DPC8, SO 301, 301 – kanalizace). Samostatné VON (SO – 801 Interakční prvek IP5).

Zapsal: O. Pavlíček

Prezenční listina

z jednání na akci :

Vypracování projektové dokumentace pro stavbu "Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště"

konaného dne 2. srpna 2021 na Obecním úřadě v Pavlově

[illegible]

Záznam z jednání na akci

Vypracování projektové dokumentace pro stavbu "Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště" konaného dne 8. září 2021 na Obecním úřadě v Pavlově

Přítomni:

- dle prezenční listina

Jednání bylo svoláno, z důvodu křížení projektu polní cesty HPC1 a připravovaných přípojek NN.

Na jednání bylo dohodnuto toto:

- Obec Pavlov provede výkup části sousedního pozemku souběžně s cestou v šířce cca 1,0 m a délce cca 100 m (od začátku úpravy po sjezd v KM 0,100).
- Do tohoto pozemku budou v rámci výstavby přípojek NN, přesunuto nově navržené podzemní vedení NN včetně přípojkových skříní a vedení veřejného osvětlení.
- Zároveň do tohoto pozemku bude přesunuto i stávající podzemní vedení NN, vedoucí v souběhu.
- Nově navržené vedení, které přechází pod polní cestou, bude upraveno na kolmé křížení a bude opatřeno chráničkou. U stávajícího kolmého křížení bude ověřeno, zda je opatřeno chráničkou a případně bude opatřeno novou chráničkou.
- Stávající sloup NN v místě návrhu šachty Š10 bude v rámci budování přípojek NN odstraněn,

Tyto práce budou provedeny před realizací polní cesty a veškeré náklady nebudou součástí projektové dokumentace polní cesty HPC1.

- Nově navržené podzemní vedení přípojky NN v místě polní cesty bude uloženo do hloubky 1,10 m. Vrch potrubí navrženého zatrubnění bude ve vzdálenosti 0,40 m pod vedením přípojky NN.
- Zhotovitel projektové dokumentace na přípojky NN vedení po zapracování uvedených změn, zašle nové umístění vedení, pro zapracování do dokumentace polní cesty HPC1.

Zapsal: O. Pavlíček

Prezenční listina

z jednání na akci :

Vypracování projektové dokumentace pro stavbu "Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště"

konaného dne 8. září 2021 na Obecním úřadě v Pavlově

[illegible]