

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba polní cesty P10 a biokoridor LBK3 s VHO v k.ú. Pravlov
Sp. značka / č.j.	SP2871/2024-523101 / SPU 140684/2024
UID:	spudms00000014485370
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 10. 4. 2024 požádal jeden z dodavatelů, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„Dle VV se má provést opěrná zeď ve staničení 0,310 - 0,340 v délce 30 m a výšce zdi 2,30 m, VV neodpovídá uvedeným hodnotám v situaci a v samotné příloze 4.6. - prefabrikovaná úhlová opěrná zeď. Zde jsou uvedeny další dvě opěrné zdi a zeď ve staničení 0,310 - 0,340 má uvedenou délku pouze 20 m. Prosíme o upřesnění, popř. doplnění.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Opěrná zeď bude realizována v úseku km 0,310-0,340 polní cesty P10, což je 30 m. Zhotovitel nacení položku č. 327122122R – Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 2,3 m v délce 30,0 m tak, jak je uvedeno v soupise stavebních prací, dodávek a služeb. Dle aktualizace projektové dokumentace z roku 2024 (Příloha č. 10 zadávací dokumentace) nebude úhlová zeď v km 0,145-0,018 a v km 0,340-0,400 realizována.

V Brně dne: dle el. podpisu

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj