

VAK
svazku obcí Plumlov Vícov
ul. Rudé armády č. 302, 798 03 PLUMLOV

Ing. Pavel Svoboda
Ageris s.r.o.
Jeřábkova 5
602 00 Brno

č.j. 01-15 Za

vyřizuje: Ing. Aleš Zapletal

Plumlov 17.4.2015

Věc: Vyjádření k „Plánu společných zařízení (PSZ) pro KoPÚ Krumsín“

VAK svazek obcí Plumlov-Vícov je provozovatelem vodárenské infrastruktury v obcích Plumlov a Vícov. Na k.ú. Krumsín se nalézá vodní zdroj „Kneží hora“, který slouží pro dílčí zásobování města Plumlov. V zájmové lokalitě vodního zdroje „Kneží hora“ je vyhlášeno PHO 1. a 2. stupně.

Projektant: Ing. Pavel Svoboda, Ageris s.r.o., Brno

VAK svazku obcí Plumlov - Vícov., jako provozovatel vodárenské infrastruktury v obci Plumlov nemá výhrady k předloženému „Plánu společných zařízení“ za předpokladu dodržení našich následujících podmínek:

1. V **Plánu společných zařízení** bude zakreslen přírodní řád vodovodu z vodního zdroje na ČS Kašpárák, Plumlov, včetně ochranných pásem vodovodního potrubí, které mohou být zpracovaným plánem **PSZ** dotčeny. V **PSZ** bude zakresleno PHO 1. stupně a PHO 2.a , 2.b.stupně. V **PHO** vodního zdroje je možné provádět pouze takové činnosti, které neovlivní jakost a vydatnost vodního zdroje a jsou v souladu s vydaným režimem činnosti PHO 1 .st. a PHO 2a , 2b stupně.
2. V ochranných pásmech vodovodu nebudou v Plánu společných zařízení navrženy žádná opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (polní cesty), protierozní a vodo hospodářská opatření (svodné příkopy ...), které by mohly ovlivnit funkčnost a spolehlivost zařízení, případně ovlivnit výšku krytí vodovodu, způsobit poškození vodárenského zařízení, ohrozit možnost provedení kontrol, údržby a případných oprav vodárenského zařízení a vyvolat nutnost provedení případných přeložek vodovodu v zájmové lokalitě.
3. Veškeré plánované zemní práce v ochranných pásmech vodovodu musí být vždy předem projednány a odsouhlaseny s vlastníkem vodovodu (Město Plumlov) a provozovatelem vodovodu (VAK svazek obcí Plumlov – Vícov).

Za předpokladu dodržení našich podmínek nemáme výhrady ke schválení Plánu společných zařízení pro obec Krumsín.

Vedoucí VAK s.o. Plumlov-Vícov

Ing. Aleš Zapletal

svazku obcí

PLUMLOV – VÍCOV

798 03 PLUMLOV, ul. Rudé armády

IČO: 47921196 DIČ: CZ47921196

Reg. OkÚ Prostějov

telefon: 582 393 436
email: vakplumlov@vlny.cz

bank. spojení: č.ú. 863289060277/0100

DIČ: CZ 47921196
IČO: 47921196