




E-02 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA		
				
Investor: ČR-Státní pozemkový úřad Jiráskova 2528, Chomutov				
Název akce: VYBUDOVÁNÍ KLIMATIZACE-ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SPÚ CHOMUTOV, ul.JIRÁSKOVA č.p.2528, CHOMUTOV <i>D1.4 - Projekt elektroinstalace NN</i>			Místo:	Chomutov
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	94/2023
			Datum :	Září 2023

ROZVADĚČ R2

L1, L2, L3

FAx1
LSN-C/3
32A

ROZVADĚČ

STÁVAJÍCÍ JISTIČÍ PRVKY

FAx2
LSN-C/1
10A

FAx3
LSN-C/1
10A

N, PE

CYKY-J 5 x 6 mm²

CYKY-J 3 x 1,5 mm²

CYKY-J 3 x 1,5 mm²

PROVOZ

VENKOVNÍ
KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

VKJ 1

VKJ 2

VNITŘNÍ
JEDNOTKA KLIMATIZACE

ROZVADĚČ R3

L1, L2, L3

FAx1
LSN-C/1
10A

FAx2
LSN-C/1
10A

STÁVAJÍCÍ JISTIČÍ PRVKY

N, PE

CYKY-J 3 x 1,5 mm²

CYKY-J 3 x 1,5 mm²


VKJ 1

VKJ 2

VNITŘNÍ
JEDNOTKA KLIMATIZACE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41 ED.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

Změna:

	Investor: ČR – Státní pozemkový úřad	Objekt : DPS	Zak.číslo: 94/2023
	Akce : Vybudování klimatizace administrativní budova SPÚ Chomutov	Mapka: -	Datum: 09/2023
	Část : Projekt Elektro	Číslo výkresu: E-02.1	Index: -