

VAK
svazku obcí Plumlov Vícov
ul. Rudé armády č. 302, 798 03 PLUMLOV

HANOUSEK s.r.o.
Barákova 2745/41,
Ing. František Hanousek, projektant
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov

č.j. 004-24 VÍ/Za

vyřizuje: Ing. Aleš Zapletal

Plumlov 16.1.2024

Věc: Vyjádření k PD ve stupni DSP a DPS stavby: „PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov-II.etapa“ Vícov

VAK svazek obcí Plumlov-Vícov je provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Vícov. V bezprostřední blízkosti zájmové lokality zatravněné údolnice ZU1 a ZU2 se nalézá přiváděcí řad z VZ Pohodlí na VDJ Vícov dolní, který plánované zatravněné údolnice křížuje. Potrubí výtlačného řadu musí být i po provedených terénních úpravách uloženo v nezámrazné hloubce, tj. krytí cca 1,2 m pod niveletou upraveného terénu. Zásobovací řad je velmi důležitým řadem, který zajišťuje plynulé zásobování obcí Vícov a Plumlov pitnou vodou

Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov, Aloise Krále 1552/4, 796 01 Prostějov

Projektant: HANOUSEK s.r.o., Ing. Fr.Hanousek

VAK svazku obcí Plumlov - Vícov, jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Vícov, nemá žádné výhrady k záměru realizace akce a souhlasí s plánovanou realizací akce: „**PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov-II.etapa“ Vícov**

za předpokladu respektování a dodržení našich níže uvedených podmínek:

1. PEO, VHO a výsadba zeleně budou realizovány dle předložené a předem odsouhlasené projektové dokumentace. Veškeré změny v realizaci oproti PD, které mohou ovlivnit případný střet s námi provozovaným technickým zařízením, budou se zástupce provozovatele projednány a odsouhlaseny.
2. Investor před zahájením prací požádá odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení vodovodního přiváděče v prostoru ZU1 a ZU2 z VZ Pohodlí na VDJ Vícov dolní. V místech křížení a provádění zemních prací je nutné termín realizace a vlastní postup prací konzultovat s provozovatelem vodovodu. Při křížení nebo souběhu s námi provozovaným vodovodem budou dodrženy příslušné ČSN, zvláště pak ČSN: **Prostorové uspořádání sítí technického vybavení**. Minimální hloubka uložení potrubí a jeho krytí po provedení úpravy terénu nesmí klesnout pod 120 cm. V blízkosti zájmového území se mohou vykytovat armatury přiváděče jako jsou hydranty, sloužící jako kalníky a vzdušníky, případně automatické vzdušníky. Ty musí zůstat přístupné, nepoškozené, funkční a provozuschopné.
3. V případě nutné úpravy výšky armatur je nutno je přizpůsobit nebo upravit dle místa uložení. I za předpokladu provedení úpravy jednotlivých armatur na náklady investora. Poklopy a jiné povrchové znaky vodovodu musí čnít min. cca 15 cm nad okolní terén tak, aby byly v terénu zřetelné. Povrchové znaky musí být upraveny proti poškození ze strany např. zemědělské techniky nebo strojů a zařízení, které budou sloužit k údržbě PEO nebo VHO.
4. Po dohodě s investorem musí být zajištěn provozovateli příjezd k vodárenským objektům, jako jsou ovládací armatury na síti. V případě dotčení nebo poškození námi provozovaného zařízení bude neprodleně zhotovitel informovat zástupce provozovatele. Provozovatel vodovodu zajistí opravu poškozeného vodárenského zařízení, netýká se zemních prací. Ty zajistí investor akce. Náklady spojené s případnou opravou budou vyúčtovány zhotoviteli díla.
5. Platnost stanoviska 12 měsíců od data vydání.

Ing. Aleš Zapletal

VAK s.o. Plumlov-Vícov

VAK
svazku obcí
PLUMLOV - VÍCOV
798 03 PLUMLOV, ul. Rudé armády 302
ICO: 47921196 IČO: CZ47921196
ICO: 47921196 IČO: CZ47921196
ICO: 47921196 IČO: CZ47921196

telefon: 777 786 700
email: vakplumlov@volny.cz

bank. spojení: č.ú. 863289060277/0100