

Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 01.11.2022
Jednací číslo: MOVOZADPV-011122-101
Vyřizuje: Ing. Kristýna Pospíšilová
Telefon: 582 301 023
E-mail: kristyna.pospisilova@smv.cz
Datum: 01.11.2022

Žadatel:
Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov

Vyjádření ke stavbám bez připojení na vodovod a kanalizaci
provozovaných společností
Moravská vodárenská, a.s. (dále jen "MOVO"), region Prostějov

Název akce: Realizace stavby PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa
Typ řízení: Stavební řízení - PD pro stavební povolení
Typ stavby: ostatní (stavby v OPVZ, vyjádření k existenci sítí atd.)
Investor: ČR-SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov
Projektant: Hanousek s.r.o.

Lokalizační údaje:	Okres:	Prostějov
	Obec:	Vícov
	Název k.ú.:	Vícov
	Parcela:	-
	Upřesnění:	

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší realizaci výše uvedené stavby v k.ú. Vícov. V uvedené lokalitě se v současnosti nenachází zařízení v našem provozování.

Stavba členěna na objekty:

SO 01 Protierozní mez

Při dodržení níže uvedených podmínek souhlasíme s realizací objektu dle předložené dokumentace.

SO 02 Svodný příkop

Při dodržení níže uvedených podmínek souhlasíme s realizací objektu dle předložené dokumentace.

SO 03 Zatrávněné údolnice

Při dodržení níže uvedených podmínek souhlasíme s realizací objektu dle předložené dokumentace.

SO 04 Výsadba zeleně

Při dodržení níže uvedených podmínek souhlasíme s realizací objektu dle předložené dokumentace.

MOVO, a.s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující podmínky:

Podmínky MOVO, a.s. – obecné:

1. Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace.
2. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování MOVO, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.
3. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování MOVO, a.s., byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu.
4. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant.
5. Před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení zařízení v provozování MOVO, a.s.

Stránka 1 / 3

6. Součástí vytyčení bude i zápis o nepoškozenosti a funkčnosti armatur v lokalitě stavby.
7. Před pokládkou finálních povrchů požadujeme, aby náš zástupce byl přizván ke kontrole nepoškozenosti a funkčnosti armatur, po kontrole vydá písemný souhlas s pokládkou finálního povrchu řešené akce.
8. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci MOVO, a.s.
9. Před zakrytím provedeného díla přizvat zástupce MOVO, a.s. ke kontrole.
10. V místech křížení s podzemními řady v našem provozování požadujeme umístit vedení do chrániček přesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
11. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005.
12. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130.
13. Při umísťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řádů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměr 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních řádů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0m.
14. Současně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
 - §7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
 - §23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řadu nelze:
 - a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
 - b. vysazovat trvalé porosty
 - c. provádět skládky
 - d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, či kanalizace, popřípadě provozovatele
15. Při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v našem provozování doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně.
16. S ohledem na charakter stavby nesmí být nad zařízením v provozování MOVO, uloženým v zemi, či v jeho ochranném pásmu, postaven jakýkoliv další jiný objekt nebo vybudována zpevněná plocha, ani vysazovány trvalé porosty.
17. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování MOVO, a.s., smí provádět pouze naši pověřeni zaměstnanci.
18. Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních řádů, hydrantů nebo přípojek.
19. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řady a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytí silničními panely.
20. Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci MOVO a.s.
21. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
22. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojížděno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.

Podmínky MOVO, a.s. – práce v OPVZ:

23. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. V průběhu stavby je nutné dodržovat preventivní opatření pro minimalizaci znečištění povrchových a podzemních vod, a to především kontrolu před úniky ropných látek a olejů ze stavebních a dopravních strojů a používání ekologických náplní do těchto strojů.
24. V případě úniku jakýchkoliv látek ohrožujících jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí být informován vlastník jímacího území.

25. Upozorňujeme, že vzhledem k umístění stavby v ochranném pásmu vodního zdroje je nutný souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. e) zákona 254/2001 Sb., o vodách.

Závěrečné podmínky MOVO, a.s.:

Toto vyjádření je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené čestné prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků původního žadatele.

Ing. Jiří Rozehnal
Manažer útvaru provozně technického Prostějov

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(IČ) 61859575
Pracoviště Prostějov
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
(T) +420 582 301 036
(M) +420 724 591 906
(E) jiri.rozehnal@smv.cz
www.smv.cz

Čestné prohlášení žadatele/stavebníka *)

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění, které bylo předloženo společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k vyjádření.

Současně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

V

Dne

Jméno a podpis:

*) nehodící se škrtnete

