



Státní pozemkový úřad, Pobočka
Prachatice
Vodňanská č.p. 329
Prachatice II
383 01

Vaše značka:

Naše značka:
2021/1855

Vyřizuje:
Andrea Chalupová
724 909 851

České Budějovice:
10.08.2021

Věc: SO302 Revitalizace RSV1

Lokalita: Kú: Svojnice, parc. č. 129/1, 129/6, 129/7, 198/5, 198/6, 198/8, 663/1, 663/3

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází stávající dálkový vodovod Řad nátok z VSJČ do VDJ Strunkovice z materiálu ocel průměr 500 mm, v majetku a provozování Jihočeského vodárenského svazu (JVS), nebo jeho ochranné pásmo. Vodovod je aktivně katodicky chráněn. Vodovod jsme Vám orientačně zakreslili do přiložené situace.

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu vodovodu.

Jedná se o revitalizaci bezejmenné vodoteče včetně dvou průtočných tůň a jedné tůně boční, zasypání stávajícího potoka a následné výsadby zeleně.

Při výstavbě požadujeme dodržení ochranného pásma bez zásahu minimálně 3m na obě strany.

Podle předloženého projektu je navržena výsadba zeleně. Stromy a keře budou vysázeny minimálně 5m od líce vodovodu, tak aby nedošlo k poškození izolace vodovodního řadu kořeny nové výsadby.

Stavba bude provedena dle předloženého projektu bez zásahu do ochranného pásma vodovodu.

Požadujeme účast na předání staveniště, kde dojde k vytýčení sítí provozovaných společností JVS, které si objednejte u Jana Kiewega, kieweg@jvs.cz, tel. 602 150 144.

Požadujeme účast na závěreční kontrolní prohlídce, kde bude zkontrolováno zda byly dodrženy podmínky JVS.

Dále informujeme o tom, že dle zák.č. 274/2001 Sb. ,§7 odst.1 jsou upravena práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování vodovodu tak, že vlastník či provozovatel vodovodu je oprávněn za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem přímo dotčené cizí pozemky.

Z tohoto zákonem stanoveného oprávnění Jihočeského vodárenského svazu jako vlastníka a provozovatele předmětného veřejného vodovodu vyplývá požadavek Jihočeského vodárenského svazu na **vyloučení v ochranném pásmu vodovodu:**

- provádění staveb , zemních prací,
- umístění konstrukcí nebo jiných podobných zařízení včetně plotů či ohradních zdí či stěn



- vysazování trvalých porostů,
- umístění jakýchkoli skládek,

které by znemožnily či omezily přístup Jihočeského vodárenského svazu k předmětnému vodovodnímu řádu, nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování, byť by tyto stavby a činnosti měly být realizovány mimo prostor vymezeného ochranného pásma předmětného vodovodu.

Jihočeský vodárenský svaz k ochraně předmětného veřejného vodovodu vznáší požadavek, aby v případě, že při činnostech prováděných v prostoru dotčeném trasou a ochranným pásmem předmětného vodovodu bude docházet k přejezdům stavebních strojů či jiné techniky, byl předem předmětný vodovod ochráněn betonovými panely, proti poškození. Uložení panelů Vám bude upřesněno na Vaši písemnou žádost.

Před zahájením stavební činnosti včetně zemních prací v dotčeném území je nezbytné provést vytýčení dálkového vodovodu, katodové ochrany a elektro přípojek na místě.

Poškození nebo ohrožení zařízení, znemožnění vstupu na pozemky v souvislosti s údržbou vodovodu nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vodovodu, neoprávněná manipulace se zařízením vodovodu – může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč dle § 32 odst. 7b.

Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve správě Jihočeského vodárenského svazu, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci odpovídá investor.

Toto vyjádření Jihočeského vodárenského svazu má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Chalupová Andrea
referent vyjadřovací činnosti

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (16)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

Přílohy: Situace (Měřítko 1 : 5000)