

Váš dopis zn.: **elektronické podání**  
Ze dne: **01.09.2022**  
Jednací číslo: **MOVOZADOC-010922-01**  
Vyřizuje: **Bc. Veronika Chodilová**  
Telefon: **585 536 214**  
E-mail: **veronika.chodilova@smv.cz**  
Datum: **21.09.2022**

Žadatel:  
**Vodohospodářský atelier, s.r.o.**  
**Rženec 634/54**  
**644 00 Brno**

**Vyjádření ke stavbám bez připojení na vodovod a kanalizaci**  
provozovaných společností  
**Moravská vodárenská, a.s. (dále jen "MOVO"), region Olomouc**

Název akce: **Realizace společných zařízení v k.ú. Nová Dvůrka u Uničova – I. etapa**  
Typ zařízení: **Stavební zařízení**  
Typ stavby: **komunikace a dopravní stavby**  
Investor: **Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**  
Projektant: **Vodohospodářský atelier, s.r.o.**

Lokalizační údaje:	Okres:	Olomouc
	Obec:	Uničov
	Název k.ú.:	Nová Dvůrka u Uničova
	Parcela:	296
	Uprávnění:	

Popis stavby:

**Projektová dokumentace řeší smíšený a výškový návrh polních cest VC6, DC3, DC4 a HC1 v celkové délce 1 827 m a návrh nových konstrukčních vrstev. Dále řeší realizaci dvou interakčních prvků IP6 a IP8.**

**MOVO, a.s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující podmínky:**

**Podmínky MOVO, a.s., k řešení akce:**

1. Před zahájením zemních prací požádá investor státní disko rozvodu vodovodu (Ing. Štěpánek, 606 793 945) kanalizace a silových sítí (p. Kubín, 606 713 883) o vytvoření podzemních sítí v provozování naší společnosti.

**Podmínky MOVO, a.s. – ochranná pásma:**

2. Při situování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních a kanalizačních stok do průměru 500mm v etně 1,5m a u vodovodních a kanalizačních stok nad průměrem 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany. U vodovodních a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce v tšší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochr. pásem zvyšují o 1,0m.
3. Souasn zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
  - §7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
  - §23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řadu nelze:
    - a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení i provádět innosti, které omezují přístup k t mto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
    - b. vysazovat trvalé porosty
    - c. provádět skládky

- d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, i kanalizace, popřípadě provozovatele

#### **Podmínky MOVO, a.s. – obecné:**

4. Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace.
5. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování MOVO, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.
6. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování MOVO, a.s., byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu.
7. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant.
8. Před prováděním výkopových prací je nutné požádat o vytyčení zařízení v provozování MOVO, a.s.
9. Součástí vytyčení bude i zápis o nepoškozenosti a funkci armatur v lokalitě stavby.
10. Před pokládkou finálních povrchů požadujeme, aby náš zástupce byl pozván ke kontrole nepoškozenosti a funkce armatur, po kontrole vydá písemný souhlas s pokládkou finálního povrchu dle akce.
11. Při odkrytí a poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci MOVO, a.s.
12. Před zakrytím provedeného díla pozvat zástupce MOVO, a.s. ke kontrole.
13. V místech křížení s podzemními sítmi v našem provozování požadujeme umístit vedení do chráněných pískových obalů 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
14. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle SN 73 6005.
15. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle SN 755401, SN 736005, popřípadě SN 752130.
16. Při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v našem provozování doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně.
17. S ohledem na charakter stavby nesmí být nad zařízením v provozování MOVO, uloženým v zemi, i v jeho ochranném pásmu, postaven jakýkoliv další jiný objekt nebo vybudována zpevněná plocha, ani vysazovány trvalé porosty.
18. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování MOVO, a.s., smí provádět pouze naši pověření zaměstnanci.
19. Zařízení stavenišť nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních a, hydrantů nebo připojek.
20. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními sítmi a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, například překrytí silnicovými panely.
21. Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci MOVO a.s.
22. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
23. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být poježděno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.

#### **Závěrečné podmínky MOVO, a.s.:**

Toto vyjádření je platné od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené estetické prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků původního žadatele.

Ing. Ctírad Grecman  
vedoucí oddělení technicko-provozní činnosti

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  
Tovární 41, 779 00 Olomouc  
(IČ) 61859575  
(T) +420 585 536 418  
(F) +420 585 536 233  
(E) ctirad.grecman@smv.cz  
[www.smv.cz](http://www.smv.cz)

**estné prohlášení žadatele/stavebníka \*)**

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění, které bylo předloženo společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k vyjádření.

Současně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

V .....

Dne .....

Jméno a podpis: .....

\*) nehodící se škrtnete