

*Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace***Středisko údržby Olomouc***Lipenská 753/120, Hodolany 779 00 Olomouc**Tel. 585 151 428, fax: 585 315 866, e-mail: [olomouc@ssok.cz](mailto:olomouc@ssok.cz)**Bankovní spojení: KB Olomouc, č. účtu 36430811/0100*

Vodohospodářský  
atelier s.r.o.  
Ing. Ondřej Horák  
Růženec 54  
644 00 Brno

Váš dopis zn./ze dne  
1. 19. 2022

Naše značka  
SSOK – CE 21 997/2022/FV  
SSOK - OL 26176 /2022  
5.6.9/S5

Vyřizuje  
Filipková Věra  
tel. 724248817

V Litovli dne  
10. 10. 2022

**„Realizace společných zařízení v k. ú. Nová Dědina u Uničova – I. etapa“ - vyjádření k projektové dokumentaci pro potřeby vydání stavebního povolení a pro provádění stavby**

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Olomouc nemá zásadních připomínek k předložené projektové dokumentaci na stavbu „**Realizace společných zařízení v k. ú. Nová Dědina u Uničova – I. etapa**“ z 10/2022, stupeň: DSP, DPS, číslo zakázky: 14/22, vedoucí projektu: Ing. Hráček. Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro potřeby vydání rozhodnutí na úpravu napojení stávajících sjezdů na silnici II/446 a III/31548.

Stavba se dotkne silnic II/446 a III/31548 v k. ú. Nová dědina u Uničova. V rámci stavby budou provedeny úpravy napojení stávajících sjezdů a k výstavbě nového sjezdu, který bude napojen na silnici II/446.

**• Veškeré stavební práce musí být prováděny tak, aby za žádných okolností nedošlo k poškození uvedených silnic (včetně její krajnice). Nesmí být ani narušené konstrukční vrstvy silnice II/446.**

• Podle předložené PD bude část stavby realizována v ochranném pásmu silnic II/446 a III/31548. S realizací části stavby v ochranném pásmu uvedených silnic, naše organizace souhlasí.

• Realizaci stavby nesmí dojít k zúžení silnic II/446 a III/31548 – musí být zachován minimálně stávající stav. Po zrealizování stavby sjezdů, požadujeme být přizváni ke kontrole celého napojení na krajskou silnici.

• Podle předložené projektové dokumentace bude povrch sjezdu řešen v ACO úpravě. Vybudováním sjezdu a úpravou napojení sjezdů nesmí být narušeny stávající odtokové poměry silnic II/446 a III/31548. V místě napojení sjezdů na komunikaci bude živičný kryt vozovky zařezán v přímém směru a provedena pružná závluka s posypem. Pokud by v budoucnu bylo zjištěno, že realizace stavby způsobila změnu odtokových poměrů uvedených silnic a z tohoto důvodu by došlo např. k zaplavování tělesa silnice, tvorbě kaluží u kraje silnice, poklesům vozovky, bude investor stavby, případně její budoucí vlastník povinen provést na své vlastní náklady taková opatření (po odsouhlasení SSOK, Střediskem údržby Olomouc), aby byl zajištěn bezproblémový odvod dešťových vod z tělesa uvedené silnice.

• V rámci vlastní realizace stavby bude u míst napojení sjezdů (polní cesty) na silnice II/446 a III/31548 provedeno osazení červených směrových sloupků Z11g. Osazení dopravního zařízení (směrové sloupky) musí být provedeno tak, aby toto dopravní zařízení bylo prokazatelně umístěno u sjezdu.

• Vlastník sjezdů zajistí na své vlastní náklady odklizení sněhové hrázky, která může vzniknout v místě napojení sjezdů, v zimním období při plužení uvedených silnic.

• Výstavbou ostatních částí stavby podle předložené PD nedojde k zásahu do vozovky ani krajnice uvedených silnic a ani k dotčení pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje. Jestliže by v rámci výstavby ostatních částí stavby mělo z jakéhokoli důvodu dojít k zásahu do tělesa uvedených silnic / rozkopávka vozovky nebo krajnice silnice – i částečná/, nebo k dotčení pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje, musí být každý tento zásah předem s naší organizací projednán.

- Nejpozději před vydáním rozhodnutí o napojení nového sjezdu a úpravě napojení stávajících sjezdů na silnice II/446 a III/31548 příslušným silničním správním úřadem, musí být investorem stavby s naší organizací uzavřena „Smlouva o právu provést stavbu“. Kontaktní osoba ve věci uzavření smluv: paní Věra Filipková, tel. 724 248 817, e-mail: [filipkova@ssok.cz](mailto:filipkova@ssok.cz).

- Pro případnou částečnou uzavírku krajské silnice, musí naše organizace vydat samostatné vyjádření. Při částečné uzavírci silnice musí být stavební práce prováděny tak, aby vždy zůstal průjezdný minimálně 1 pruh silnice.

- Stavební ani výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce, do silničního příkopu a ani krajnici silnic II/446 a III/31548. Vozidla vyjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci (§ 23/3 zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích). Dále musí být splněny podmínky § 28 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

- Rozhodnutí na napojení nového sjezdu na silnice II/446 , na úpravy napojení stávajících sjezdů na silnici II/446 a III/31548, povolení umístění části stavby v ochranném pásmu uvedených silnic, povolení zvláštního užívání uvedených silnic a stanovení přechodného dopravního značení, musí vydat příslušný silniční správní úřad.

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání, to je do **10. 10. 2024**.

Správa silnic Olomouckého kraje  
*příspěvková organizace*  
Středisko údržby Olomouc  
poštovní příhrádka 37  
Lipenská 753/120, Hadolany, 779 00 Olomouc 15

Jaroslav Krempel  
vedoucí Střediska údržby Olomouc