

Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Růženec 634/54
Brno
644 00 SOBĚŠICE



00000000101800340404

NAŠE ZNAČKA
001129514101

VYŘIZUJE / LINKA
Václav HOBLER / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 22. 11. 2022

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 10. 11. 2022, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 156 a další dle PD v katastrálním území Nová Dědina u Uničova vedené pod názvem „Realizace společných zařízení v k.ú. Nová Dědina - I. etapa“ se nachází zařízení **podzemního vedení nízkého napětí, trafostanice** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podzemní vedení nízkého napětí na parcele č. 123/5 a 298 musí být přeloženo a dochráněno před realizací stavby. Přeložení zajistí dle zákona 458/2000Sb. ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva o přeložce bude sjednána na základě žádosti investora o přeložku.

Před vydáním povolení ke stavbě je nutné doložit oboustranně podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí na přeložku.

Stavbu v dotčeném úseku je možné realizovat po dokončení přeložky.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny

34P100 ReqType:Q ReqExtID:0013222524 ProcessID:CS-20221122T070813-0001 DocExtID:000000005646495 BOLD:001:AA1A1122D1EED9AC58186AE15FAEA
GONM:ZLSUCSPRN DocType:CZ051A/16 SAPWp:DopIs-DOP-D42 ZakId:0013768055 DocId:001044889372 IA:149vp21218149591 Ver:X5860229 QUICK str:2 Ist:1

- 00000000101800340404

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.



