



POZNÁMKA:

Rozvodná skříň, elektroinstalační trasa a kovové konstrukce musí být přizemněny k zemnicí soustavě objektů. Propojení jednotlivých el. zařízení je provedeno pomocí kabelů typu CYKY s uložením do kabelových tras drátěných žlabů MERKUR. Svody k jednotlivým zásuvkám jsou navrženy v elektroinstalačních trupkách přichycených ke zdivu pomocí příchyttek. Rozmístění a nastavení el. zařízení bude upřesněno na místě při montáži. Stávající rozvodnice RE 2 bude nahrazena za novou, stávající výzbroj bude modedrizovaná a rozšířená o 5 zásuvkových vývodů. Zapojení V prostoru s umístěním samostatného vysoušeče vzduchu bude nainstalována zásuvka jednozásobná. V prostoru s umístěním vysoušeče vzduchu s ponorným čerpadlem, bude nainstalována zásuvka dvounásobná. bude provedeno dle platných předpisů a ČSN. Pomocné konstrukce budou upřesněny na místě při montáži. Kabely MN jsou vedeny odděleně od kabelů NN. Prostředí – viz technická zpráva. Zařízení je nainstalováno a uvedeno do provozu podle v současné době platných norem a předpisů.

KABELOVÁ LISTINA:

| Označení kabelu | Vedeno z: | Vedeno do: | Typ kabelu: | Délka: |
|-----------------|-----------|------------|----------------|--------|
| WL-Z-1.1 | =RE-2 | -Z-1.1 | CYKY-J 3x2,5mm | 30 m |
| WL-Z-2 | =RE-2 | -Z-2 | CYKY-J 3x2,5mm | 40 m |
| WL-Z-3.1 | =RE-2 | -Z-2.1 | CYKY-J 3x2,5mm | 55 m |
| WL-Z-4 | =RE-2 | -Z-3 | CYKY-J 3x2,5mm | 20 m |
| WL-Z-5 | =RE-2 | -Z-4 | CYKY-J 3x2,5mm | 55 m |

MĚŘÍTKO 1:75