

Váš dopis zn.: --  
Ze dne: 19.12.2022  
Naše zn.: POH/65455/2022-2/032100

Státní pozemkový úřad  
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3

Vyřizuje: [obraz]  
Tel.: [obraz]  
Mobil: [obraz]  
E-mail: [obraz]

[obraz]

Datum: 03.01.2023

## Výstavba a obnova polních cest Teplice - k. ú. Měrunice, HPC2

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené stavbě, kterou jsme obdrželi dne 19. prosince 2022, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

### I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

### II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

HPC2 se nachází v celé své délce v blízkosti koryta vodního toku *Potok od Červeného újezdu* (IDVT 10233302, vodní tok v naší správě) a v km 0,112 koryto kříží (stávající propustek DN 500).

S realizací výše uvedené stavby souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

Budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.

Souřadnice stavby (orientačně): X = 993 731, Y = 778 756.

### III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. V místě křížení HPC2 s korytem vodního toku požadujeme postupovat s opatrností a technologií prací tomu přizpůsobit, aby nedošlo k poškození propustku. V případě, že by k poškození došlo, musí být vše uvedeno do řádného stavu na náklady investora.
2. Případné napadávky ze stavební činnosti budou z koryta vodního toku neprodleně odstraněny na náklady investora stavby.
3. Přes koryto vodního toku nebude poježděno.
4. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Teplice (kontakt: [obraz] v předstihu min. 7 dní.
5. Po kompletním ukončení prací bude přizván provozní pracovník (kontakt viz výše) ke kontrole provedené stavby, konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

**Předmětem vyjádření** je výstavba a obnova polních cest Teplice - k. ú. Měrunice, HPC2. Jedná se o stávající nebezpečnou jednopruhovou polní cestu (délky cca 994 m). Stavbou dojde k odtěžení části štěrkových vrstev, k úpravě pláň a k provedení konstrukčních vrstev vozovky. Niveleta vozovky je vedena v úrovni stávajícího terénu. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Odvodnění vozovky bude provedeno jednostranným sklonem do terénu. Stavbou bude dotčen pozemek p. č. 1711/1 v k. ú. Měrunice.

Investor: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj. Pobočka Teplice.

HGR: 4611. ČHP: 1-14-01-0430-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL\_0810 - Srpina od pramene po ústí do toku Blšina.



**Rozdělovník**

POh, s. p., provoz Teplice

234 7181

-778756, -993731