

KLADEČSKÉ SCHÉMA


OCHRANA VODOVODU 1 POTRUBÍ TLT DN100–DL.6,0m

ÚSEK STÁVÁJÍCÍHO VODOVODU PVC DN100
BUDE NAHRAZEN POTRUBÍM TLT DN 100



VÝPIS MATERIÁLU:

POL.	POPIS	ks/m
1.	POTRUBÍ TLT DN100, 6,0m	6,0
2.	WAGA SPOJKA	2
3.	NEREZOVÁ VYZTUŽENÁ VLOŽKA PRO PVC	2
4.	KLUZNÉ OBJÍMKY, SEGMENT F	9
5.	MANŽETA KONCŮ CHRÁNIČKY	2

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VED. PROJEKTANT		 vodohospodářský atelier s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno	
Ing. Lach		Ing. Hráček		Ing. Hráček			
KRAJ	Olomoucký		K.Ú.	Sobíšky		ARCH.ČÍSLO	03/22
STAVEBNÍK		ČR–SPÚ, KPÚ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ, POBOČKA PŘEROV				DATUM	3/2022
STAVBA AKCE		REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KoPÚ k.ú. SOBÍŠKY – I. ETAPA				STUPEŇ	DSP, DPS
						FORMÁT	A4
OBJEKT		SO 301 – OCHRANA VODOVODU 1				MĚŘÍTKO	–
OBSAH		KLADEČSKÉ SCHÉMA				PŘÍLOHA Č. D.1.6.4.	PARÉ Č.