

Specifikace díla

„Stavba polní cesty C14 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu“

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení, kterou vypracovala Agropojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 64255611 v 12/2021.

Předmětem stavby je celková rekonstrukce polní cesty C14 v obci Skuhrov, stávající technický stav nevyhovuje dalšímu využívání. Celková délka úseku cesty je 736 m, kategorie P 4,0/30 s krytem z asfaltobetonu se stabilizací pláň hutněním, podélnou drenáží a stabilizací vápněním v tl. 50 cm. Příčný sklon vozovky je 3%, návrhová rychlost 30 km/h. Krajnice budou provedeny z asfaltového recyklátu. V trase cesty jsou navrženy příčné struky.

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
- Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:
- Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO – 101 Polní cesta C14

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace v délce 736,0 m. Šířka polní cesty je v: 4,0 m (3,0 m + krajnice 2x0,5m). Kategorie P 4,0/30. Příčný sklon vozovky je 3,0%.

- Třída dopravního zatížení: V
- Kryt: Asfaltobeton
- Stabilizace pláň: Hutnění, podélná drenáž, stabilizace podloží vápněním tl. 50 cm, krajnice budou provedeny z asfaltového recyklátu
- Počet výhyben: 0
- Počet napojení: 7
- Dotčená parcela č.: 3763
- Odvodnění je navrženo podélnou drenáží, která bude zaústěna do zasakovací jímky případně příkopu. Zasakovací jímky jsou navrženy dl. 10m, hl. 1m a šířky 1m. Zasakovací prostory budou vyplněny kamenivem frakce 63-125 (makadam) 10 m³.