

Č. jednací: OŽP/91202/22/LO

Č. spisu: -

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

SELLA & AGRETA s.r.o.

T.G.Masaryka 620

565 01 CHOCEŇ

Vyřizuje: Ing. Monika Löfelmannová

Tel.: 466 859 320

e-mail: monika.lofelmannova@mmp.cz

Datum: 11.08.2022

**Věc: Vyjádření odboru životního prostředí k projektové dokumentaci:
„Rekonstrukce polní cesty PC2 v k.ú. Rohovládova Bělá“**

Místo stavby: k.ú. Rohovládova Bělá, st.p.č. 1246

Investor: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Pardubice

Projektant: SELLA & AGRETA s.r.o., T.G.Masaryka 620, 565 01 Choceň

Popis stavby: Jedná se o rekonstrukci stávající asfaltové polní cesty včetně nového živичného povrchu, odvodnění a výsadby doprovodné zeleně – větrolamu. Při realizaci dojde k bouracím pracem stávající zpevněné cesty.

Oddělení odpadů a ovzduší:

Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vyžaduje záměr vydání závazného stanoviska.

Z hlediska ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění nemáme k záměru námitek.

Ing. Monika Löfelmannová

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je stavba možná.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb., je stavba možná.

Ing. František Meduna

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je realizace stavby možná.

Informace pro stavebníka:

- 1) V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m).
- 2) Při výsadbě větrolamu bude postupováno podle osazovacího plánu, který je součástí projektové dokumentace. Bude dodržen výběr dřevin dle tohoto plánu.

Ing. Jana Růžičková

Oddělení vodního hospodářství:

Z vodohospodářského hlediska je výše uvedený záměr podle ust. §18 zák.č.254/01 Sb. – o vodách ve znění novely možný.

Otto Sigmund

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Míča

vedoucí OŽP