

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň

Slovanská alej 2323/36, Plzeň - Východní Předměstí 326 00. [REDACTED]
[REDACTED]

**Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro
Plzeňský kraj
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň**



VÁŠ DOPIS ZN.
SPU 506407/2023 [REDACTED]

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR955/020078/2023

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0000140/2024

DATUM
03.01.2024

GSM

FAX

Věc: Vyjádření správce toků k PD akce „Vodohospodářské opatření v k.ú. Chrást u Plzně“

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky od Vás obdržely dne 22.12.2023 žádost o aktualizaci vyjádření správce toků k projektové dokumentaci akce „Vodohospodářské opatření v k.ú. Chrást u Plzně“. Původní vyjádření správce toku bylo vydáno 17.3.2021 pod č.j. LCR945/048958/2021.


Investorem akce je Státní pozemkový úřad – Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň, Nerudova 35, 301 00 Plzeň, IČO: 70889953. Pozemky dotčené stavbou, p.č. 2035, 2630, 2573 vše v k.ú. Chrást u Plzně.

Předmětem akce je rekonstrukce 2 rybníků a stavba 3 nových tůň na vodním toku „PBP Berounky v km 124,4“, IDVT 10258893, ČHP 1-11-01-0050. Koryto potoka je na pozemcích obce Chrást stejně jako veškeré pozemky dotčené stavbou. Převedení sanačního průtoku Q355 d=0,4 l/s bude zajištěno po celou dobu stavby. Po dobu výstavby je případné znečištění vodního toku eliminováno použitým způsobem ochrany staveniště proti zalití (hrázkování).


Parametry VD:

- Rybník R1 – plocha hladiny 835 m², retenční objem 455 m³
- Rybník R2 – plocha hladiny 745 m², retenční objem 425 m³
- Tůň T1 – plocha hladiny 400 m², retenční objem 350 m³
- Tůň T2 – plocha hladiny 140 m², retenční objem 185 m³
- Tůň T3 – plocha hladiny 190 m², retenční objem 205 m³

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, jako určený správce výše uvedeného vodního toku souhlasí s předloženou projektovou dokumentací při splnění následujících podmínek:

- 
- A small version of the Lesy ČR logo, consisting of a stylized green tree icon.
- Lesy České republiky, s.p. nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.
 - Výstavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované v 10/2020 Ing. Milan Jíchou, ČKAIT 0200455.
 - Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo záplavové území.
 - Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek, včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavové území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do vodních toků.
 - Požadujeme, aby se zvláště nebezpečné a závadné látky nedostaly do vodního toku v naší správě a abychom byli o jakékoliv mimořádné události týkající se toku v naší správě včas informováni na výše uvedená telefonní čísla.
 - Zhotovitel provede fotodokumentaci místa stavby před zahájením prací, a dále bude provádět i v průběhu provádění prací. Fotodokumentaci následně poskytne správci toku k nahlédnutí.
 - Správce toků bude informován o průběhu prací týkajících se výše zmíněného vodního toku. Zahájení prací bude oznámeno na výše uvedený kontakt. Správce toků bude vyzván ke kontrole provedení prací. Provedená kontrola bude potvrzena písemným zápisem do stavebního deníku. Případné závady budou odstraněny dle pokynů správce toku.
 - Upozorňujeme, že se k uvedené akci vyjadřujeme pouze jako správci výše uvedeného vodního toku. Na pozemcích pod tímto tokem Lesy České republiky, s.p. právem hospodařit s majetkem České republiky nedisponují.

Toto vyjádření je platné dva roky od data jeho vydání.

A small version of the Lesy ČR logo, consisting of a stylized green tree icon.

[REDACTED]
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
(podepsáno elektronicky)