

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - č. 1

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ
Kontaktní osoba:	Ing. Hana Minářová, e-mail: h.minarova@spucr.cz , tel.: 727 957 263
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

V souladu s § 7 zákona zadávají tuto VZ společně ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj a ŘSD s.p., Závod Brno. Za sdružení zadavatelů podle smlouvy o společném zadávání pověřen jednat:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, jak je výše uvedeno.

Název veřejné zakázky:	Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína – etapa I.
Sp. značka / č.j.:	SP7204/2023-521101 / SPU 227428/2024
UID dokumentu:	spudms00000014640443
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě žádosti dodavatele poskytuje v souladu s § 98 zákona vysvětlení zadávací dokumentace následovně:

Dotaz č. 1:

1) V objektu HPC3 -> Ve výkazu výměr je uvedena položka č.40 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, ve výkresu je uveden beton C20/25 XF4, který typ betonu je správný?

Odpověď:

Platí položka ve výkazu výměr C25/30.

Dotaz č. 2:

2) V objektu HPC3-> Ve výkazu výměr je uvedena položka č.50 Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 1,00 kg/m2, ve výkresu je uveden Spojovací postřík 0,7 kg/m2, to stejné je i u položky č. 51 ve výkazu výměr je 0,30 kg/m2 – ve výkresu 0,25 kg/m2, které množství je správné? Týká se to všech objektu.

Odpověď:

Uchazeči nacení čísla položek dle výkazu výměr (byly aktualizovány v cenové úrovni ÚRS 2024 01).

V Olomouci 7. 6. 2024

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj