

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky
Sp. značka / č.j.	SP5039/2024-523101/ SPU 229129/2024
UID:	spudms00000014643391
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 10. 6. 2024 požádal jeden z dodavatelů, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„SO 01.1 Hráz – položka úprava zemin do hráze. Je myšleno promísení zeminy s vápnem na meziskládce? Z položky nelze vyčíst. Taktéž není definován % podíl vápna.“

Odpověď na dotaz č. 1:

stavební objekt SO 01.1 Hráz – doplnění popisu položky č. 40 Úprava zemin do hráze vápnem: Zemina do hráze bude za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností upravena promísením s vápnem na meziskládce na ploše staveniště. Podíl vápna je předpokládán 4 %. Úprava zeminy je závislá především na klimatických podmínkách během výstavby.

V Brně dne: dle el. podpisu

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

v z. JUDr. Jarmila Křížová

