

Odbor životního prostředí
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 009023/2023 OŽP/Ry
Spis. Zn.: CR 009023/2023
Váš dopis ze dne: 01.02.2023
Spis. a skart. znak a lhůta: 247.3/S5
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Ing. Ivo Rychnovský
Tel: 469 657 301
E-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 24.2.2023

OPTIMA spol. s r.o.
Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto

Stanovisko Odboru životního prostředí k dokumentaci na akci: „Realizace společných zařízení Orel“

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí obdržel dne 1. 2. 2023 žádost o vydání souhrnného stanoviska k výše uvedené akci (investor Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim, se sídlem Poděbradova 909, 537 01 Chrudim).

Jedná se o novou stavbu polních cest C05 a C04 v extravilánu Orel. Jedná se o pozemek parc. č. 1813 v k. ú. Orel, který je veden jako ostatní plocha. Stávající cesty jsou travnaté a částečně zarostlé keři. Nová polní cesta C05 bude asfaltobetonová 469 m, šíře asfaltu 3,5 m a oboustranná krajnice 0,5 m. Cesta C04 bude nezpevněná z vibrovaného štěrku o délce 1 009 m. Součástí polní cesty bude i částečná realizace biokoridorů LBK 6 a LBK 7.

K výše uvedené akci vydávám následující stanovisko:

Odpadové hospodářství: Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých stavebních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., odpadech (např. na řízenou skládku, do sběrného dvora, odpadové svozové firmě apod.). Čestné prohlášení není dostačujícím dokladem.

Ochrana přírody: S návrhem společných zařízení z hlediska zájmů ochrany přírody souhlasíme. Pro výsadby biokoridorů budou využity domácí druhy dřevin. Návrh výsadeb bude předložen MěÚ Chrudim k odsouhlasení.

Ochrana ZPF: Stavbou nejsou dotčeny zájmy ochrany ZPF. Bez připomínek.

Státní správa lesů: Bez připomínek.

Vodoprávní úřad: Záměr je z hlediska zájmů chráněných podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, možný. Stavba bude křížit hlavní odvodňovací a závlahové zařízení (ODV. LUKAVICE II, ev. č. 1-00061-03/1, ve správě SPÚ). Jedná se pravděpodobně o stavbu k vodohospodářským melioracím pozemků. Případné dotčení této stavby je nutné projednat s jejím vlastníkem. Nesmí dojít k poškození této stavby a její funkce.

Jako podkladů pro toto vyjádření bylo použito stanovisek úseků Odboru životního prostředí: odpadové hospodářství a ochrana ovzduší (Ing. B. Mlatečková), ochrana přírody (Ing.), ochrana ZPF (Ing. L. Kubelka), státní správa lesů (Ing.), vodoprávní úřad (Mgr. J. Modráčková.).

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí