

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Realizace polní cesty C2 v k.ú. Rapšach
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP6878/2024-505101 / SPU 254350/2024
<b>UID:</b>	spudms00000014688737
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, (dále jen „zadavatel“), obdržel dne 21.06.2024 a 25.06.2024, v souladu s ustanovením článku 2, bodu 2.5 Zadávací dokumentace, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

### Znění žádostí:

- 1) V zaslané zadávací dokumentaci - výkazu výměr položka č. 21 Výsadba stromu vč. zemních prací a péče, dodávky stromu jsou v poznámce uvedeny různé stromy včetně ovocných, které budou řešeny v rámci stavby. Takto uvedené není možné spravedlivě pro všechny ocenit jelikož každý kultivar je za jinou cenu a požaduje jinou následnou péči.

*Upřesní zadavatel stromy mají být dodány nebo vyřeší položku preliminářem? Co znamená v položce „garance zdárného růstu v trvání min. 5let“? Je to položka následné péče v délce 5 let?*

- 2) V zaslané zadávací dokumentaci - výkazu výměr položka č. 22 a 23 úprava zeminy vápnem, cementem, směsnými pojivy-pozn.

*Poznámka k položce:*

*množství pojiva / cementu 2,5 hmotnostního % materiálu*

V pol.č.23: vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

V Technické zprávě a vzorovém příčném řezu uvedena:

***Cementová stabilizace podloží do hloubky 500mm od upravené pláně, množství pojiva / cementu 2,5 hmotnostního % materiálu.***

Dále v položce č.23 je chybný výpočet procentního množství pojiva.  
Dle našich specialistů na recyklaci by měl být správný výpočet takto:

(při předpokládané objemové hmotnosti 1750 kg/m<sup>3</sup>):

$$7102,8 \times 0,5 \times 1,75 \times 0,025 = \mathbf{155,374 \text{ t.}}$$

Položka má být dle PD výkr č.09 čerpána: Receptura sanace a její rozsah bude dopřesněn dle skutečné situace v místě provádění stavby. Položka sanace bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI / objednatele.

*Upřesní zadavatel recepturu sanace podloží, když je součástí PD geologický průzkum, s tím že bude provedena nebo nebude provedena? Prodlouží zadavatel termín podání nabídky k výše uvedený dotazům?*

- 3) V přílohách č. 01 „Technická zpráva“ a č. 09 „Vzorový příčný řez“ je uvedeno, že pro sanaci podloží je navržena „cementová stabilizace podloží do hloubky 500 mm od upravené pláně, množství pojiva / cementu 2,5 hmotnostního % materiálu“. V příslušném výkazu výměr se však nachází položka č. 23 „58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní“, tedy je dle VV uvažováno se stabilizací vápnem (nikoliv cementem). Dle našeho názoru zároveň není množství výše zmíněné položky přepočteno na tuny.

Žádáme zadavatele o upřesnění, jaké hydraulické pojivo má být do sanace podloží uvažováno, a případnou úpravu výkazu výměr, respektive dalších souvisejících částí zadávací dokumentace.

### **Odpovědi:**

- ad) 1 Zadavatel upřesňuje, že účastníci v položce č. 21 Výsadba stromu vč. zemních prací a péče, ocení celkový počet 24 ks dřevin v druhové skladbě: lípa srdčitá 6 ks, dub letní 8 ks, ovocná dřevina / třešeň 10 ks, jejich výsadbu a následnou péči.
- ad 2) a ad 3) Zadavatel upravil v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb položku č. 23 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa, ve které opravil výpočet množství a určil druh použitého pojiva.

***Zadavatel upravil Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a nahrazuje tedy původní přílohu č. 7 zadávací dokumentace novou přílohou s názvem Příloha č. 7 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb \_oprava (xlsx, xml).***

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** uvedenou v článku 13, bodu 13.2 Zadávací dokumentace. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena na **11.07.2024 do 09:00 hodin**.

Přílohy:

Příloha č. 7 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb\_oprava (xlsx, xml)

V Českých Budějovicích dne 26.06.2024

*elektronicky podepsáno*

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj