

Ing. František Hanousek  
Barákova 2745/ 41  
796 01 Prostějov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VÝŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
21.1.2021	1112785245	Lukáš Tomčík / 800850860	Přerov / 20.2.2021

**VĚC: Předběžné vyjádření k projektové dokumentaci**

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s.

**Údaje o stavbě:**

Název stavby: **„Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – II. etapa“**

Kat. území: Dolní Dlouhá Loučka Parc.číslo: 2062, 2039 + dle PD Č. map. listu:

Předložené podklady: situace, žádost situace

Po prověření Vámi zaslané dokumentace jsme zjistili, že nově navržená revitalizace společných opatření je situována do **ochranného pásma (OP) stávajícího:**

- **venkovního vedení vysokého napětí 22kV (VN)**
- **zemní kabelové vedení vysokého napětí 22kV**

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí** s projektovou dokumentací pro realizaci společných opatření při dodržení následujících podmínek:

- Do OP venkovního vedení VN a do zemního kabelového vedení VN zasahují tyto objekty C3/PI
- **Polní cesty** požadujeme umístit tak, aby asfaltový povrch této cesty byl **min. 1 metr** svislé roviny proložené krajními vodiči vedení VN.
- Kabelové vedení v místě **komunikací a sjezdů** musí být dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 chráněno proti poškození přejíždějícími vozidly **uložením do chrániček** podle ČSN 73 60 05, ČSN 332000-5-52.
- **Cesty musí být umístěné min. 2 metry od sloupů VN**, přičemž při realizaci výše uvedené stavby nesmí být narušena statika sloupů a nesmí být odkryt základový beton těchto sloupů
- **V OP VN není možno vysazovat stromy a nechat růst porost vyšší jak 3 metry dle zákona 458/2000 Sb., §46, odst.9**
- Požadujeme respektování **ochranného pásma kabelového zemního vedení VN**, které dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 činí **1 metr** po obou stranách kabelového vedení.
- Požadujeme respektování **ochranného pásma venkovního vedení VN 22kV**, které dle č. 458/2000 Sb. §46 činí **7 metrů** od svislých rovin proložených krajními vodiči.
- Požaduje dodržení minimálních vzdáleností stavby od nadzemního vedení, dle ČSN 33 3300, PNE 33 3301, pro práci v blízkosti ČSN EN 50110-1 ed.2 a zachování přístupnosti distribučního zařízení.
- V případě, že by nebylo možno dodržet podmínky k distribučnímu zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., dle zákona č. 458/2000sb. a příslušných ČSN, PNE, **podá investor žádost o přeložku**, kterou dle zákona č. 458/2000 Sb. §47 zajišťuje vlastník distribučního zařízení na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal.

- Sdělení existence sítí je u ČEZ Distribuce evidována pod č. 0101448478, platná do 22.7.2021


Pro vydání souhlasu k PD ke stavebnímu řízení, požadujeme doplnit a zakomponovat výše uvedené podmínky. Žádáme Vás taktéž o předložení detailnějších situací stavby a návrhu provedení záchytných mez, melioračního příkopu a vodního toku.

Toto stanovisko má platnost 12 měsíců od data vydání a lze ho použít pro zpracování PD na výše uvedenou stavbu.

***Toto vyjádření nelze použít pro účely vydání územního a stavebního povolení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání***

*Při dalším kontaktu uvádějte číslo stanoviska 1112785245.*

S pozdravem



Ing. Libor Socha  
Vedoucí oddělení správy energetického majetku

**Přílohy:**

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
2. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení