

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

U Skláren 781, Vsetín 755 01, tel. +420956957111, st957@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Hanousek s.r.o.  
Barákova 2745/41  
79601 Prostějov

|                                |                                     |                                   |  |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| VÁŠ DOPIS ZN.                  | ČÍSLO JEDNACÍ<br>LCR957/055982/2023 | SPISOVÁ ZNAČKA<br>LCR0040609/2023 | DATUM<br>16.10.2023                      |
| VYŘIZUJE<br>Ing. Hanáček Pavel | TELEFON                             | GSM<br>724524232                  | FAX<br>E-MAIL<br>Pavel.Hanacek@lesycr.cz |

**Vyjádření správce toků k Vaši žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci „Vedlejší polní cesta VC5-R, svodné příkopy SP3, SP4, SP5, SP6 v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem“**

Účel: DSP  
Zpracovatel: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 79601 Prostějov  
Investor: ČR – SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště IČ: 01312774

Výše uvedeným záměrem jsou dotčeny zájmy Lesů České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Moravy, pověřeným správou vodního toku LP č. 12 Nivničky v km 16,3 (IDVT 10202193, ČHP 4-13-01-1170).

Jedná se o zpevněnou jednopruhovou polní cestu s výhybnami, kategorie P 4,5/20, šířka v koruně 4,5 m, návrhová rychlost 20 km/hod, VC5-R a svodné příkopy, šířka ve dně 0,5 m, 0,6 m a 2,0 m, sklony svahů 1:1 – 1:2, SP3 (SP3a, SP3b, SP3c), SP4, SP5 a SP6. Jedním z objektů na komunikaci je propustek P9-R DN1000, dl. 5,82 m, km 0,050 00, který je tvořen z 3 ks železobetonové trouby TZH Q 1000/2500 hrdlové. Vtok do propustku je tvořen korytem š. 600-900 mm a na délce 5000 mm opevněn včetně přilehlých svahů ve sklonu 1 : 1,5 a 1 : 3,0 dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm do betonu tl. 100 mm C 30/37 XF4 a ukončen betonovým prahem 300 x 800 mm z betonu C 30/37 XF4. Výtok tvoří koryto š. 600 mm a na délce 5000 mm opevněn včetně přilehlých svahů ve sklonu 1 : 1,5 – 1 : 3,0 dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm do betonu tl. 100 mm C 30/37 XF4 a ukončen betonovým prahem 300 x 800 mm z betonu C 30/37 XF4. Z důvodu plynulého napojení vtoku bude pročištěno současné koryto vodního toku v délce 15 m.

Z důvod výstavby propustku P9-R je nutné provést kácení 15 ks dřevin z břehového porostu výše uvedeného vodního toku.

**Správce vodního toku souhlasí s výše uvedeným záměrem a kácením dřevin z břehového porostu.**

Souhlas je vydán za podmíněk:

1. Opevnění koryta vodního toku na vtoku a výtoku z propustku bude plynule navázáno na stávající koryto před a za touto úpravou.
2. Veškeré objekty zůstanou trvale ve vlastnictví investora, z čehož plyne povinnost zabezpečovat jejich údržbu. Správce toku neodpovídá za škody způsobené na majetku investora zvýšenými průtoky v korytě vodního toku.
3. Během stavby nesmí dojít k poškození břehů vodního toku nad rámec stavby. V případě poškození koryta vodního toku bude uvedeno do původního stavu na náklady investora stavby.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

U Skláren 781, Vsetín 755 01, tel. +420956957111, st957@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

4. Během stavby nesmí dojít k znečištění toku stavebním odpadem, ropnými látkami a dalšími látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány v blízkosti vodního toku.

Výše uvedené vyjádření platí dva roky od jeho vydání.

S pozdravem



Ing. Dagmar Vašíková

LESYČR Digitální podpis:  
16.10.2023 10:17

Ing. Dagmar Vašíková

technik vodního hospodářství



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).  
[www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)

