

## **Záznam**

z jednání k akci „VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou“ a „VN1 a REV1 v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou“ ze dne 5.8.2022 v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou.

Přítomní:

Josef Borovský – starosta

Ing. Jana Petříková – vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

Ing. Jana Ďásková – pobočka Havlíčkův Brod

Ing. Karel Barták ml. - HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

### **Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou**

Projednány následující odchylky od původního návrhu, který byl součástí plánu společných zařízení:

1. Na základě hydrogeologického průzkumu bylo upuštěno od odvodnění zemní pláň trativodem ukončeným vsakovacím zařízením. V km 0,01000 až 0,17371 bude zemní pláň odvodněna příkopem, jehož dno je přibližně o 200 mm níže, než úroveň zemní pláň. Zároveň příkop slouží k odvedení vody od svodnic při extrémní srážkové události. V km 0,17371 až 0,24000 bude zemní pláň odvodněna přirozeným sklonem terénu.
2. Původně navržený propustek bude posunut do km 0,17591 a bude vyústěn na pozemek p. č. 767. Obec Kozlov s navrženou změnou souhlasí.  
V návaznosti na ČSN 73 6109 Projektování polních cest je navrhováno zvýšení dimenze potrubí na DN 400 mm.
3. Původní záměr bude doplněn o propustek v km 0,00155, který bude umístěn do osy příkopu podél silnice č. III/01831.
4. Zemina vytěžená během stavby polní cesty bude použita v rámci stavby malé vodní nádrže na sousedním pozemku.
5. Vzhledem k závěrům inženýrsko-geologického průzkumu se mění konstrukce vozovky. V případě, že na přehutněné zemní pláni nebude dosaženo deformačního modulu  $E_{\text{def},2}=30$  MPa, bude provedena sanace zemní pláň spočívající ve výměně podloží v tl. 200 mm. Konkrétní úseky, na kterých by se sanace prováděla budou upřesněny na základě výsledků statických zatěžovacích zkoušek během výstavby.
6. Zemina, která případně vznikne při sanaci zemní pláň, bude použita na vytvoření ostrůvku v malé vodní nádrži budované na sousedním pozemku p. č. 952.
7. V rámci stavby budou odstraněny dřeviny v trase navrhované polní cesty. Náhradní výsadba podél cesty se nepředpokládá. Výsadby budou provedeny na sousedním pozemku v rámci stavby malé vodní nádrže.
8. Přebytečná ornice bude převezena na pozemek p. č. 258 v k. ú. Sychrov u Ledče nad Sázavou. Uložení ornice předjedná starosta s majitelem pozemku (VRCHA a.s.), souhlas s dočasným uložením zajistí zpracovatel PD.

## **Krajinotvorná nádrž VN1s revitalizaci toku REV1 v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou**

Projednány následující odchylky od původního návrhu, který byl součástí plánu společných zařízení:

1. Poloha hráze bude nepatrně pozměněna.
2. Výšková úroveň koruny hráze bude s ohledem na pravděpodobnost kombinace průběhu 100-leté povodně s extrémním větrem snížena.
3. Na základě zrnitostní analýzy zeminy ze zemníku byly upraveny návrhové parametry sklonů svahů hráze.
4. Zemina pro výstavbu hráze bude těžena převážně v prostoru nátoky, nikoli u hráze. Dojde tak ke zmenšení původně navrhované hloubky nádrže, avšak dojde ke zvětšení plochy nádrže.
5. Pro výstavbu hráze bude použit přebytek zeminy vzniklý při stavbě polní cesty.
6. Původně navrhované výpustné zařízení bude nahrazeno subtilnějším.
7. Upouští se od realizace nákladného odpadního koryta od bezpečnostního přelivu. Nově bude odpadní koryto provedeno jako balvanitý skluz stabilizovaný dvěma příčnými prahy a funkci vývaru přebírá spojná tůň v prostoru pod hrází, kde dojde ke spojení odpadního koryta od výpusti a od bezpečnostního přelivu.
8. Namísto původních 4 tůní bude nad nádrží vybudováno celkem 7 tůní. Původní koryto bude na 3 místech přehrazeno. Revitalizovaný tok bude umístěn zcela mimo trasu původního koryta.
9. Přebytečná ornice bude převezena na pozemek p. č. 258 v k. ú. Sychrov u Ledče nad Sázavou. Uložení ornice předjedná starosta s majitelem pozemku (VRCHA a.s.), souhlas s dočasným uložením zajistí zpracovatel PD.

Zapsal: Ing Karel Barták ml.