

VYSVĚTLENÍ č. 1

**zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.
ú. Strání“**

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k. ú. Strání
Sp. značka: / č.j.:	SP5717/2024-525101 / SPU 303635/2024 / Odl
UID dokumentu:	spudms00000014770844
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, obdržel žádost jednoho z účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k. ú. Strání“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informace:

Dotaz:

Prosíme o dodání projektové dokumentace k výsadbám, kde bude uvedeno, jaká velikost sadebního materiálu se má vysazovat.

Odpověď:

Uvádíme upřesnění projektové dokumentace - jedná se o sadební materiál s obvodem kmínku 6 – 10 cm.

Ve Zlíně dne 1. 8. 2024

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
zástupkyně ředitelky