

Váš dopis ze dne: 17.07.2023

Naše značka: O23070209668
Vyřizuje: Klára Vařilová
Tel.: tel.: +420 387 761 411
E-mail: klara.varilova@cevak.cz
Datum: 19.07.2023

S-pro servis s.r.o.
Tomáš Mareš
Pivovarská č.p. 1272
388 01 Blatná

Němčice u Netolic, parc. č. 445 - polní cesty Němčice (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Prachatice, Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

K výše uvedené akci bylo vydáno vyjádření č.j. O22070189104 ze dne 27.09.2022, které je nadále v platnosti.

Projektová dokumentace řeší částečnou rekonstrukci stávající polní cesty C3 pro zpřístupnění zemědělských pozemků. Nový povrch polní cesty bude z asfaltového betonu o celkové délce 1,187 km. Na trase polní cesty budou vybudovány dva hospodářské sjezdy, dvě výhybny, drenáž a propustky P13 a P15. Dešťové vody budou svedeny podélným a příčným sklonem do okolních pozemků, kde budou zasakovány.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Václav Stehlik, tel. 731 134 286, vaclav.stehlik@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - vodovod - Josef Liška, tel. 602167931, josef.liska@cevak.cz. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
- V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.
- V dosahu zájmového území se také nachází zařízení, vodohospodářské sítě, případně investiční záměr výstavby sítí v majetku a provozování Jihočeského vodárenského svazu - Vodárenská soustava (JVS).


Doporučení pro investora:

Doporučujeme před zahájením stavby prověřit technický stav stávajícího vodovodu PE 50 a stávající vodovodní přípojky pro č.p. 1.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Klára Vařilová
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. z. 

Přílohy: Mapa_O23070209668.pdf

