

Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj

Váš dopis:
Vyřizuje: Jiří Syrový/702 124 364

Pobočka Prachatice
Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Naše značka:
Datum: 18.03.2024

► Vyjádření je stavebnímu řízení

Stavba: Polní cesta C1 k.ú.Kosmo

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k DÚSP výše uvedené stavby sděluji :

- (I) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN („Vyjádření“).
- (II) **K vydanému Vyjádření o existenci sítí č.j.49994/24 – bod III.**

PŘEKLÁDKA bude řešena jako – DODATEČNÁ MECHANICKÁ OCHRANA SEK CETIN a.s. :
V zájmovém území plánované stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s. jejichž trasy prochází zájmovým územím stavby. Tato vedení bude nutné před započítím stavby přesně vytýčit a případně v kolizních místech s novou polní cestou řešit dodatečnou mechanickou ochranu např. obnažením vedení SEK a uložení do půlené chráničky SYSPRO.
Po vytýčení stávajících tras SEK a rozsahu stavby(nová polnícesta) bude na stavbu přizván správce sítě, POS p.Josef Bouda josef.bouda@cetin.cz / 606 647 485, na místě bude upřesněn rozsah a místa zřízení mechanické ochrany SEK.

S pozdravem,

Jiří Syrový
Supervizor, VFS Čechy jih

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
237