

GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
tř. Kosmonautů 1143/8b  
77900 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
-	PM-49012/2021/5203/Žu	Ing. Katarína Žůrková	Brno
29. 10. 2021		+420 541 637 275	4. 1. 2022
		zurkovak@pmo.cz	

### **Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvky IP17, IP18 v k. ú. Litenčice** (k.ú. Litenčice, ORP Kroměříž, kraj Zlínský, HP 4-15-03)

#### **Charakteristika akce:**

Dne 29. 10. 2021 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP/DPS. Investorem je SPÚ, pobočka Kroměříž projektantem GEOCENTRUM, spol. s r. o.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající nebezpečné polní cesty, která je v současnosti tvořená na povrchu z cihelných úlomků, štěrku, hlíny a jílu. Realizací dojde k výměně podloží a položení asfaltové ohranice vrstvy. Odvodnění koruny polní cesty bude realizováno jejími podélnými a příčnými sklony na okolní terén, levostranným příkopem SP2b, SP2c a vodním tokem.

Stavba se dotýká DVT Litenčický potok (IDVT 10191388) a bezejmenného DVT (IDVT 10207822) ve správě Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí nad Moravou.

Stavba bude částečně realizována na pozemcích státu (parc. č. 3365 a 3362 v k.ú. Litenčice), se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p.

Útvar povrchových vod: Litava (Cézava) od pramene po Litenčický potok včetně (ID VÚ: DYJ\_0680).

#### **I. Stanovisko správce povodí a správce DVT Litenčický potok a bezejmenného DVT (IDVT 10207822)**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodních toků následující

#### **s t a n o v i s k o :**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:**

1. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Stavební materiál, zejména lehce odplavitelný materiál a ropné produkty, bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho eroznímu smyvu do koryta vodního toku.
3. Opevnění propustku P21 dlažbou z lomového kamene na cementovou maltu musí být na vstoku i výstoku zpevněno kamennou rovinou v délce min. 2,0 m. Opevnění výstoku z propustku P51 musí být také zpevněno na obou stranách kamennou rovinou v délce min. 2,0 m.
4. VO ze vsakovacího polštáře musí být opevněn kamennou rovinou opřenou o patku z lomového kamene o rozměrech min. 0,5 × 0,8 m.
5. Vlastní rozsah a způsob opevnění propustků P21, P51 a VO ze vsakovacího polštáře musí být při realizaci stavby odsouhlasen pracovníkem Povodí Moravy, s.p., provozu Veselí nad Moravou, v opačném případě nesmí být zahájena stavba opevnění.
6. V místě ukončení opevnění propustků P21, P51 a VO ze vsakovacího polštáře musí být koryta dotčených DVT upravena v délce min. 5,0 m a plynule navázána na jejich současný tvar.
7. Polní cesta HC1 (v souběhu a do vzdálenosti 4,0 m od výše uvedených DVT) a drenáž ze vsakovacího polštáře musí být dimenzovány na třídu zatížení V. dle ČSN 736114 z důvodu používané mechanizace při běžné údržbě toku.
8. Správci vodních toků, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí nad Moravou (Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou, pan Jiří Navrátil, DiS., tel.: 602 783 507, e-mail: navratil.jiri@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín zahájení stavebních prací. O této skutečnosti musí být mezi zhotovitelem a správcem toků proveden zápis ve stavebním deníku. Správce toků musí být přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení, včetně zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK s navázáním na výškový systém Bpv.
9. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.

**Upozorňujeme:**

- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé výkonem práv a povinností správce vodního toku (pojezdem mechanizace).
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.

**II. Vyjádření Povodí Moravy s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů**

Stavba bude částečně realizována na pozemcích státu (parc. č. 3365 a 3362 v k. ú. Litenčice), se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava (Moravský náměstí 766, Uherské Hradiště 686 11, Mgr. Dana Pukovcová, tel.: 571 425 204, email: pukovcova@pmo.cz) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- Popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání.
- Stupeň projektové dokumentace.

- Pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý).
- Co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat.
- Předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky).
- Snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací.
- Označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování.
- Doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí

**Na vědomí:** Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí nad Moravou