

Městský úřad Kolín

Odbor dopravy

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I



GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábreží 1790
530 03 PARDUBICE

Vaše čj. (zn.): GEOVAP/2987/2022
Číslo jednací: MUKOLIN/OD 63617/22-vol
Spisová zn.: OD 16830/2022

Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



IČ: 15049248

Datum: 14.07.2022

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení „Realizace polní cesty HC1, k.ú. Rozehnalý a Hradištko II“

Předmětem uvedeného stavebního záměru je rekonstrukce stávající polní cesty HC1 nacházející se u obce Rozehnalý, správně spadající pod obec Radovesnice II. Stavba se skládá ze dvou stavebních objektů – polní cesty a mostku, nacházejícím se v její trase. V rámci stavby bude stávající cesta včetně jejích konstrukčních vrstev vybourána a nahrazena stavbou cesty nové. Stejně tak bude provedena i demolice stávajícího mostku a jeho náhrada za mostek nový s nosností 25t a světlou šířkou na mostě 5,0m. Nová cesta bude v kategorii P4,0/30 o celkové délce 329 m s krytem z asfaltbetonu v šíři 3,0m a krajnicemi ze šterkodrti 2x0,50m. Součástí stavby je výsadba liniové doprovodné zeleně, instalace zákazového značení pro vjezd motorových vozidel (mimo dopravní obsluhy) na polní cestu a dopravního zařízení v podobě červených směrových sloupků pro označení vyústění účelové komunikace na silnici III. třídy. V případě mostku je tento řešen deskovou mostovkou spřaženou železobetonovými prefabrikovanými deskami na železobetonových opěrách. Délka přemostění bude 9,0m, mostní otvor o šíři 5,40m, kryt vozovky na mostě bude z asfaltbetonu. Polní cesta vyúsťuje ze silnice III/32718 před začátkem obce Rozehnalý a končí přímým napojením na stávající zrekonstruovanou polní cestu v k.ú. Hradištko II.

O stanovení místní úpravy provozu je nutno požádat u zdejšího odboru dopravy s doložením návrhu takové úpravy.

K předložené projektové dokumentaci nemáme připomínek. Obecně požadujeme, aby při provádění stavby byla zajištěna opatření, který vyloučí znečišťování silniční sítě staveništní dopravou. V případě vzniku takového znečištění (např. při nepříznivých klimatických podmínkách – déšť) musí být zajišťována průběžná očista silnice při výjezdu ze stavby s tím, že zemina nebude strhávána do silničního příkopu, ale odvážena. Při předpokladu realizace stavby za přechodné úpravy provozu požádá stavebník zdejší odbor dopravy o její stanovení, a to min. 30 dní před zahájením stavebních prací s doložením návrhu takové úpravy.

otisk úředního razítka

