

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Sídlo:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Právní forma:	Organizační složka státu
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesta HPC 7 v k. ú. Loučim
Sp. značka / č.j.:	SP8486/2024-504202 / SPU 387142/2024
Systémové číslo VZ:	P24V00002320
UID dokumentu:	spudms00000014914878
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, obdržela dne 26.09.2024 žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Polní cesta HPC 7 v k. ú. Loučim**“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje Zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informaci:

V zadávací dokumentaci (bod 15.3) je uvedeno, že harmonogram v nabídce dodavatele bude obsahovat počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází stavby (čl. V bod 5 návrhu smlouvy o dílo) bez konkrétních datumů. V návrhu smlouvy o dílo jsme však žádný čl. V bod 5 nenalezli.

Dotaz č. 1

Doplň zadavatel do smlouvy výše zmíněný čl. V bod 5, aby bylo jasné patrné, jak má být výše uvedený požadavek na uvedení počtu dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází stavby, do harmonogramu zpracován?

Odpověď:

Zadavatel sděluje k dotazu, že do návrhu smlouvy o dílo doplnil bod 5, aby odkaz uvedený v zadávací dokumentaci (bod 15.3) byl platný.

Zadavatel níže uvádí doplněný bod 5. do návrhu smlouvy o dílo:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby.

Zadavatel upravil návrh smlouvy o dílo a původní Příloha č. 2 - Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu SoD na stavební práce bude zneplatněna a nahrazena novou Přílohou č. 2 - Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu SoD na stavební práce.

Zadavatel sděluje k dotazu, že účastník zadávacího řízení si jednotlivé fáze výstavby stanoví sám a k nim přiřadí počet dní, které předpokládá k jejich dokončení, tak aby byla celá stavba provedena a dokončena v požadovaném termínu za účelem užívání na konkrétním místě.

Soupis prací obsahuje položku č. 104 - Dekontaminace lokality - odstranění nebezpečných látek s měrnou jednotkou KPL a množstvím 1. Bohužel vůbec nevíme, co je touto položkou zamýšleno a o jaké jde množství. Je snad na pozemku umístěn kontaminovaný materiál? Kolik ho je? Čím je kontaminovaný? Uchazeč bez těchto informací nedokáže řádně tuto položku ocenit.

Dotazy č. 2

- a) Jaký materiál je umístěn na pozemku opravované polní cesty?
- b) Čím je tento materiál kontaminovaný?
- c) Kolik se na výše uvedené HPC takového materiálu nachází?
- d) Doloží zadavatel laboratorní rozbor výše uvedeného materiálu?

Odpověď:

Zadavatel sděluje k dotazu, že na pozemcích není prokázán kontaminovaný materiál. Položka č. 104 představuje rezervu pro případný neočekávaný výskyt (např. bodový výskyt eternitových šablon).

Zadavatel uvádí odpovědi k jednotlivým dotazům:

- a) druh materiálu není znám
- b) kontaminaci nelze specifikovat
- c) neočekává se výskyt kontaminovaného materiálu
- d) nelze doložit laboratorní rozbor

Položka č. 104 byla změněna, jednotka množství byla definována jako [m3] a množství rezervy stanoveno na 1 m3.

Na základě výše uvedené úpravy provedené zpracovatelem projektové dokumentace byl upraven položkový výkaz výměr a původní Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na stavební práce bude zneplatněna a nahrazena novou Přílohou č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na stavební práce.

V soupisu prací se nachází položka pro přepojení přípojek (pol. č. 69 - Přepojení kanalizačních přípojek na stávající ležatou kanalizaci s měrnou jednotkou KS a množstvím 1). V technické zprávě (bod B.3) je uvedeno, že nejsou budovány žádné přípojky a drenáž bude napojena přímo do nové horské vpusti. Pro řádně nacenění této položky potřebujeme vědět, zda se jedná skutečně jen o jednu přípojku, o jaký se jedná materiál potrubí, jak dlouhé bude přepojení a kam se bude nově napojovat.

Dotazy č. 3

- a) *Jedná se skutečně jen o přepojení 1 kusu přípojky?*
- b) *Jak dlouhé bude předpokládané přepojení?*
- c) *Bude použit pouze stávající materiál (stávající potrubí) nebo bude potřeba nového potrubí? Pokud ano, jak dlouhého?*
- d) *O jaký se jedná materiál (myšleno potrubí – a to jak stávající, tak nově osazované)?*
- e) *Kam se bude přípojka nově napojovat (do šachty, na stávající stoku, pouze volným vývodem do příkopu, aj...)?*

Odpověď:

Zadavatel sděluje k dotazu, že se jedná o připojení drenáže na jednotnou kanalizaci (viz výkresová část - Koordinační situační výkres C.3.1).

- a) jde o připojení 1 kusu drenáže
- b) nejedná se o PŘEPOJENÍ
- c) stávající potrubí zůstává zachováno
- d) stávající stoka - betonové potrubí, drenáž - viz pol. 39 (Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby)
- e) na stávající stoku

Povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že lhůta pro podání nabídek je beze změny.

Domažlice 30.09.2024

Elektronicky podepsáno

Otisk úředního razítka

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Vypraveno dne:
viz časový otisk datové zprávy (ve spise, e-mailu či elektronickém nástroji)